



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и  
Пудожскому районам**

Республика Карелия, Пудожский район, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66,  
тел. (81452) 5-13-80

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

о проведении внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 01 апреля 2020 года № 3-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района  
Республики Карелия, ИНН 1015006254

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Республика Карелия, Пудожский район, Пудожский район, д. Авдеево, д.  
68, территория населенных пунктов подверженных угрозе возникновения лесного пожара,  
расположенные по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, п.Онежский, п.Рагнукса.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и  
Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия  
Попова Александра Юрьевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на

проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных  
организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в  
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в  
предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24 апреля  
2019 г № 3-ОВ/1/1



7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

V соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 06 апреля 2020 г.

Проверку окончить не позднее 06 мая 2020 г.  
(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (06.04.-06.05.2020 г.);

- обследование объектов защиты и территорий - (06.04.-06.05.2020 г.);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий,



находящихся в муниципальной собственности;

- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Начальник ОНД и ПР по Медвежьегорскому и  
Пудожскому районам УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Республике Карелия  
А.Ю. Попов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)



Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Попов Александр Юрьевич, (81452) 5-13-80, e-mail: gpnpuo@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

О проведении проверки орган местного самоуправления уведомлен:

Королева Наталья Сергеевна, и.о. главы администрации Медвежьегорского района  
(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой;

фамилия, инициалы уведомителя)

«10» часов «00» минут «02» 04 2020 г.

(подпись уведомителя, либо  
личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Королева Наталья Сергеевна, и.о. главы администрации  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«09» часов «00» минут «16» 04 2020 г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, «телефон доверия» 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и  
Пудожскому районам

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. 5-13-80, 5-19-01, факс 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gnpudo@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 3-ОВ**

г. Пудож  
(место составления акта)

16 час. 00 мин.  
(время,

20 апреля 2020 г.  
дата составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от  
01.04.2020 года № 3-ОВ

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка в отношении администрации Авдеевского сельского поселения  
Пудожского муниципального района Республики Карелия (территория населенных пунктов п.  
Онежский, п. Рагнукса),  
(вид проверки) (наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Администрация Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района  
Республики Карелия, ИНН 1015006254, юридический адрес: Республика Карелия, Пудожский  
район, Пудожский район, д. Авдеево, д. 68.  
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

16 апреля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч.  
20 апреля 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки:

10 часов  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Королева Наталья Казимовна, И.О. главы Авдеевского сельского поселения Пудожского  
муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

органа власти (местного самоуправления)

в 09 час. 00 мин. 16.04.2020 г.

(подпись)

Лицо, проводившее проверку: Начальник ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия А.Ю. Попов

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Королева Наталья Казимовна, И.О. главы Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы администрации Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты (территория сельского поселения).

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос в местах непосредственного примыкания населенного пункта п. Онежский, п. Рагнукса, считающегося подверженным угрозе лесных пожаров, к смешанным лесным участкам.	п. 78 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: «На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах»; п. 488 ППР РФ «Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров в случае его непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на землях населенного пункта городского хвойного (смешанного) леса»; п. 489 ППР РФ «Населенный пункт признается непосредственно примыкающим к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: а) менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством	Администрация Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия; ИО главы Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия Королева Наталья Казимовна



		более двух этажей; б) менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее».	
2.	На территории населенного пункта поселения в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), п.72 (3) в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	Администрация Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия; ИО главы Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия Королева Наталья Казимовна

Отметка о применении технических средств: не применялись  
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Предписание № 3-ОВ/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.04.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия А.Ю. Попов  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводящего(их) проверку)

20 апреля 2020 г.

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

Королева Наталья Казимовна, И.О. главы Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

20 апреля 2020 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: [emercomkarel@mail.ru](mailto:emercomkarel@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: [ugpnkarelia@mail.ru](mailto:ugpnkarelia@mail.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам**

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. 5-13-80, 5-19-01, факс 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: [gpnpuodo@mail.ru](mailto:gpnpuodo@mail.ru)

**Предписание № 3-ОВ/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Администрации Авдеевского сельского поселения  
Пудожского муниципального района Республики Карелия,**

**ИНН 1015006254**

(полное наименование юридического лица, органа власти (местного самоуправления), на которых возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 01.04.2020 г. № 3-ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 09 час. 00 мин. 16 апреля 2020 г. до 16 час. 00 мин. 20 апреля 2020 г. начальником ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Поповым Александром Юрьевичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – территории Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Королевой Натальей Казимовной, И.О. главы Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа власти (местного самоуправления), присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предусмотрено создание защитных противопожарных	п. 78 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ	15.03.2021	



	минерализованных полос в местах непосредственного примыкания населенного пункта п. Онежский, п. Рагнукса, считающегося подверженным угрозе лесных пожаров, к смешанным лесным участкам.	от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: «На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах»; п. 488 ППР РФ «Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров в случае его непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на землях населенного пункта городского хвойного (смешанного) леса»; п. 489 ППР РФ «Населенный пункт признается непосредственно примыкающим к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: а) менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством более двух этажей; б) менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее».	г.
2.	На территории населенного пункта поселения в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), п.72 (3) в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	15.03.2021 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:



- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНД и ПР по Медвежьегорскому и

Пудожскому районам А.Ю. Попов

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

20 апреля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Королева Наталья Казимовна

И.О. главы Авдеевского сельского поселения

Пудожского муниципального района Республики Карелия  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, органа власти

(местного самоуправления), присутствовавшего при  
проведении проверки)

20 апреля 2020 г.



(подпись)

(подпись)