



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и
Суоярвскому районам**

Республика Карелия, Пряжинский район, п.г.т. Пряжа, ул. Гагарина, д. 21,
тел. (81456) 3-11-00

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 30 марта 2020 года № 3-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального
муниципального района Республики Карелия. ИНН 1021504138
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Республика Карелия, Пряжинский район, п. Эссойла, ул. Первомайская, д.
12, (территории населенных п. Сяпся, п. Соллер)

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому
районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Павлова
Сергея Юрьевича; старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Карелия Гусельникова Андрея Ивановича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора. ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер(а) функци(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

- контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 23.04.2019 г. № 2-ОВ/1/1.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

☒ соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 03 апреля 2020 г.

Проверку окончить не позднее 30 апреля 2020 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (03.04-30.04.2020г.);

- обследование объектов защиты и территорий - (03.04-30.04.2020г.).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны


предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Начальник ОНД и ПР по Пряжинскому и
Суоярвскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Карелия
С.Ю. Павлов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение
(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Павлов Сергей Юрьевич, (81456) 3-11-00, e-mail: gpnpraz@mail.ru

О проведении проверки орган местного самоуправления уведомлен:

г. Пряжа, 14.08.2020 г.
(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой,
фамилия, инициалы уведомителя)

« 14 » часов « 25 » минут « 30 » 14.08.2020 г.

г. Пряжа, 14.08.2020 г.
(подпись уведомителя, либо
личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Глава муниципального образования «Городской округ Пряжа»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

« 13 » часов « 00 » минут « 16 » 04 2020 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Карелия
пгт. Пряжа, ул. Гагарина, д. 21, тел. 8(81456)3-11-00, факс 8(81456)3-11-00,
тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpnpraz@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

п.г.т. Пряжа
(место составления акта)

11:00
(время составления акта)

29.04.2020 г.
(дата составления акта)

Акт проверки
органа государственной власти (местного самоуправления).

№ 3-ОВ

По адресу/адресам:

территории населённых пунктов п. Сяпса, п. Соддер

(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Пряжинского и Суоярвского районов
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

по пожарному надзору

Павлова Сергея Юрьевича

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

3-ОВ от 30.03.2020 г.

(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая

(плановая, внеплановая)

выездная

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Эссойльского сельского поселения (территории населенных пунктов: п. Сяпса,
п. Соддер)

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлен(а) в 13 час. 00 мин. 16.04.2020 г.

Ореханов Андрей Иванович, Глава администрации Эссойльского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

Лицо(а), проводившие проверку:

начальник ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам

Павлов Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ореханов Андрей Иванович, Глава администрации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	Территории застройки улиц п. Сяся: пер. Дачный, ул. Проектируемая, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Речная; п. Соддер: ул. Новая; не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. СП 8.13130.2009, п. 8.6 .. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:при наличии автонасосов — 200 м...	Администрация Эссойльского сельского поселени
2	В населённых пунктах п. Сяся ул. Проектируемая, ул. Ягодная, ул. Речная, ул. 1-го Мая; п. Соддер ул. Новая, ул. Озерная; противопожарные расстояния от границ застройки населенного пункта с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесного массива составляют менее 30 метров.	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, 63; СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 4.14. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м.	Администрация Эссойльского сельского поселени

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание № 3-ОВ/1/1 от 29.04.2020 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Начальник
ОНДиПР по Пряжинскому и
Суоярвскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России
по Республике Карелия
Павлов Сергей Юрьевич**

(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

"29" апреля 2020 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Глава администрации Эссойльского
сельского поселения
Ореханов Андрей Иванович**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления))

"29" апреля 2020 г.

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного
на проведении проверки)

" " 20 г.



(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Карелия**

**пгт. Пряжа, ул. Гагарина, д. 21, тел. 8(81456)3-11-00, факс 8(81456)3-11-00,
тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpnpraz@mail.ru**

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 3-ОВ/ 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Администрации Эссойльского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице Ореханова Андрея Ивановича

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 16.04.2020 г. до 29.04.2020 г.

проведена внеплановая проверка

плановая/внеплановая

начальником ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам

Павловым Сергеем Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

Администрации Эссойльского сельского поселения

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

расположенном(ых) по адресу(ам):

территории населенных пунктов: п. Сяпся, п. Соддер

(адрес объекта защиты)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц)

**Главой администрации Эссойльского сельского поселения Орехановым Андреем
Ивановичем**

(участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (наличие) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Территории застройки улиц п. Сяся: пер. Дачный, ул. Проектируемая, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Речная; п. Соддер: ул. Новая; не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. СП 8.13130.2009, п. 8.6 .. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:при наличии автонасосов — 200 м...	01.04.2021 г.	
2	В населённых пунктах п. Сяся ул. Проектируемая, ул. Ягодная, ул. Речная, ул. 1-го Мая; п. Соддер ул. Новая, ул. Озерная; противопожарные расстояния от границ застройки населенного пункта с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесного массива составляют менее 30 метров.	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, 63; СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 4.14. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м.	01.04.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник
ОНДиПР по Пряжинскому и
Суоярвскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Республике
Карелия
Павлов С.Ю.

(Должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"29" апреля 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Ореханов А.И.
(фамилия, инициалы законного
представителя органа власти (местного
самоуправления)

"29" апреля 2020 г.

