

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам  
(Олонецкий район)  
г. Олонец, ул. Володарского, д.22, тел. (81436) 4-18-23, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail:ogpn\_olonec@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1-ОВ/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Мегрегского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице Главы Куйтежского сельского поселения Козловой Алевтины Владимировны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 1-ОВ от "02" марта 2021 года,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
в период с 14 час. 00 мин. "09" марта 2021 года по 10 час. 00 мин. "18" марта 2021 года  
проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

Заместителем главного государственного инспектора Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному  
надзору, заместителем начальника ОНДиПР по Олонецкому и Питкярантскому районам УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Республике Карелия Прокопьевым Александром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

Администрации Мегрегского сельского поселения

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

Территория населенных пунктов д. Мегрега, д. Юргелица, д. Судалица, д. Онъкулица, д. Обжа, д. Самбатукса и  
здание администрации по адресу д. Мегрега, пер. Школьный, д. 3

(адрес объекта защиты)

совместно с:

Главой Мегрегского сельского поселения Козловой Алевтиной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо  
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоемов (река Мегрега), расположенных на территории д. Мегрега, д. Онькулица, д. Юргелица.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479) п.75 При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения</p>	01.02.2022	
2	<p>Территория населенных пунктов д. Мегрега, д. Юргелица, д. Онькулица, не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68.  На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.  Федеральный закон "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.</p>	01.02.2022	
3	<p>Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479) п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p>	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного  
государственного инспектора  
Олонецкого и Питкярантского  
районов по пожарному надзору,  
заместитель начальника ОНД и ПР  
Олонецкого и Питкярантского  
районов УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Республике Карелия  
Прокопьев Александр  
Владимирович

(Должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному  
надзору)

"18" марта 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Глава Мегрегского сельского  
поселения Козлова Алевтина  
Владимировна

(фамилия, инициалы законного представителя  
органа власти (местного самоуправления))

"18" марта 2021 года



*Козлова*  
(подпись)