

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам
(Олонецкий район)
г. Олонец, ул. Володарского, д.22, тел. (81436) 4-18-23, тел. доверия 79-99-99,
E-mail:ogpn_olonec@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №2-ОВ/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Куйтежского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления)

в лице Главы Куйтежского сельского поселения Хейнонен Людмилы Алексеевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 2-ОВ от "02" марта 2021 года,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 15 час. 30 мин. "09" марта 2021 года по 11 час. 00 мин. "16" марта 2021 года

проведена плановая проверка

плановая/внеплановая

Заместителем главного государственного инспектора Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному надзору, заместителем начальника ОНДиПР по Олонецкому и Питкярантскому районам УНД и ПР ГУ МЧС

России по Республике Карелия Прокопьевым Александром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

Администрации Куйтежского сельского поселения

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

Территория населенных пунктов д. Куйтежа, д. Мегрозера, д. Сельга, п. Речная Сельга и здание администрации по адресу д. Куйтежа, ул. Ленина, д. 21

(адрес объекта защиты)

совместно с:

Главой Куйтежского сельского поселения Хейнонен Людмилой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Table with 5 columns: № Предписания, Вид нарушения, Содержание пункта, Срок устранения, Отметка о выполнении. It contains two rows of inspection findings related to fire safety requirements in populated areas.

3	На территории поселения не обозначено направление движения и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479), п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.02.2022	
4	Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоемов (река Мегрега), расположенных на территории д. Куйтежа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479) п.75 При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения	01.02.2022	
5	Здание администрации не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч. 1; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» таб. 1, п. 9	01.02.2022	
6	Глава Куйтежского СП не прошла обучение по пожарно-техническому минимуму.	НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.31 "Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность,"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного
государственного инспектора
Олонецкого и Питкярантского
районов по пожарному надзору,
заместитель начальника ОНД и ПР
Олонецкого и Питкярантского
районов УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия
Прокопьев Александр
Владимирович

(Должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"16" марта 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Глава Куйтежского сельского
поселения Хейнонен Людмила
Алексеевна

(фамилия, инициалы законного представителя
органа власти (местного самоуправления))

"16" марта 2021 года



✓ *Алексеев*
(подпись)