



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugprkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmuz@mail.ru

пгт. Муезерский
(место составления акта)

29 марта 2021 г.
(дата составления акта)

17 : 00 час.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 7 - ОВ
органа государственной власти (местного самоуправления)**

По адресу(ам):

на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Ледозеро, п.Тикша, дер. Кимасозеро и в здании администрации
по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, п. Ледозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам, заместителя главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 25 февраля 2021 г. № 7 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период с 22.03.2021 г. по 29.03.2021 г.

проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(вид проверки)

Администрации Ледозерского сельского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

6 рабочих дней / 6 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

Чурилина Ольга Владимировна - Глава Администрации Ледозерского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

" 11 " часов " 00 " минут " 22 " марта 20 21 г. ✓

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Чурилина Ольга Владимировна - Глава Администрации Ледозерского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушение
1	2	3	4

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушение
1	2	3	4
	Территория населенного пункта п.Тикша		

1	Противопожарные расстояния от границ застройки в населенном пункте п.Тикша до лесных насаждений в лесничестве менее 30 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малозэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	Администрация Ледмозерского сельского поселения
2	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте п.Тикша, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	Администрация Ледмозерского сельского поселения
3	Территория населенного пункта п.Тикша не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63.Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:... 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;...	Администрация Ледмозерского сельского поселения
4	Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водосемов) населенного пункта п.Тикша подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года, по адресам: п.Тикша, озеро по ул.Набережная, в районе расположения дома № 17; п.Тикша, озеро по ул.Набережная, в районе расположения дома № 7; п.Тикша, озеро по ул.Набережная, в районе расположения дома № 4; п.Тикша, озеро по ул.Антикайнена, в районе расположения дома № 9; п.Тикша, озеро по ул.Речная, в районе расположения дома № 8; п.Тикша, озеро по ул.Новинская, в районе расположения дома № 16; п.Тикша, озеро по ул.Озерная, в районе расположения дома № 19; п.Тикша, озеро по ул.Сосновая, в районе расположения дома № 21; п.Тикша, озеро по ул.Озерная, в районе расположения дома № 10.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градина и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.	Администрация Ледмозерского сельского поселения
5	Территория населенной о пункта д.Кимасозеро Противопожарные расстояния от границ застройки в населенном пункте д.Кимасозеро до лесных насаждений в лесничестве менее 30 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малозэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	Администрация Ледмозерского сельского поселения
6	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте д.Кимасозеро, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	Администрация Ледмозерского сельского поселения

7	Территория населенного пункта д.Кимасозеро не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:... 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;...	Администрация Ледмозерского сельского поселения
8	Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемов) населенного пункта д.Кимасозеро подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водосточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.	Администрация Ледмозерского сельского поселения
Территории населенного пункта п.Ледмозеро			
9	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте п.Ледмозеро, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	Администрация Ледмозерского сельского поселения
10	Участки жилой застройки не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения - пожарными водоемами по адресу: п.Ледмозеро, ул.Дорожников, в районе расположения дома № 1; п.Ледмозеро, ул.Молодежная, в районе расположения дома № 9; п.Ледмозеро, ул.Мира, в районе расположения дома № 19 и 20; п.Ледмозеро, ул.Лесная, в районе расположения дома № 15 (здания лесничества); п.Ледмозеро, ул.Антикварная, в районе расположения дома № 5; п.Ледмозеро, ул.8 марта, в районе расположения дома № 11; п.Ледмозеро, пер. Школьный, в районе расположения дома № 3; п.Ледмозеро, ул.Молодая Гвардия, в районе расположения дома № 1а; п.Ледмозеро, ул.Пионерская, в районе расположения дома № 6; п.Ледмозеро, ул.Зеленая, в районе расположения дома № 16; п.Ледмозеро, ул.50 лет ВЛКСМ, в районе расположения дома № 11; п.Ледмозеро, пер.Школьный, в районе расположения дома № 1а; п.Ледмозеро, ул.Железнодорожная, в районе расположения дома № 4; п.Ледмозеро, ул.Железнодорожная, в районе расположения склада ОАО «РЖД»; п.Ледмозеро, ул.Строителей, в районе расположения дома № 2; п.Ледмозеро, ул.Лесная, в районе расположения дома № 54.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом". ст. 68. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения..."	Администрация Ледмозерского сельского поселения
11	Находится в неисправном состоянии пожарный гидрант по ул.Сосновая, у д.12 - требуется ремонт механизма гидранта.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.48. - ...Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты...	Администрация Ледмозерского сельского поселения
12	Находится в неисправном состоянии пожарные водоемы (далее ПВ) на территории Ледмозерского сельского поселения, а именно: ПВ по ул.Лесная - не заполнен водой; ПВ по ул.50 лет ВЛКСМ, у д.19 - не заполнен водой, сгнила конструкция сруба; ПВ по ул.50 лет ВЛКСМ у д.5 - захлавлен, сгнила конструкция сруба; ПВ по ул.Мира - не заполнен водой. ПВ по ул.Подсочная - не заполнен водой, отсутствует крышка люка, сгнила конструкция сруба; ПВ по ул.Сосновая, у д.10 - не обеспечен подъезд к ПВ, не утеплен люк.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	Администрация Ледмозерского сельского поселения

13	Отсутствуют по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила притпожарного режима в Российской Федерации п.48... - Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Администрация Ледозерского сельского поселения
	Здание администрации по адресу: п.Ледозеро, ул.50 лет ВЛКСМ, д.16		
14	Здание и помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала с круглосуточным пребыванием людей.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175, дата введения - 1 мая 2009 года) гл. 1 п. 1.2. - "Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке." Приложение А п.п. А.4., А.10. табл. А.1 поз. 9	Администрация Ледозерского сельского поселения
15	Не оборудованы здание и помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, имеющей звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) сигнал и световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 3.13130.2009 - "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.3 табл.1, табл.2 поз.16	Администрация Ледозерского сельского поселения

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2021 г. № 7 - ОВ / 1 / 1

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела государственной инспекции и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Республики Карелия

29 марта 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Чурилина Ольга Владимировна - Глава Администрации Ледозерского сельского поселения

29 марта 2021 г.

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, уполномоченного на проведение проверки) _____ (подпись)

"__" _____ 20__ г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении от "29" марта 2021 г. исх. № 4-10-3-13-133



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmuez@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 7 - ОВ / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Ледмозерского сельского поселения, в лице Чуриллиной Ольги Владимировны - Главы
Администрации Ледмозерского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 25.02.2021 г. № 7 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 22.03.2021 г. по 29.03.2021 г.

Тиначевым Алексеем Васильевичем - Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, знание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(ых) проверку)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(вид проверки)

Администрации Ледмозерского сельского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

по адресу(ам):

на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Ледмозеро, п.Тикша, дер. Кимасозеро и в здании администрации по
адресу: Республика Карелия, Муезерский район, п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

(места фактического осуществления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления))

совместно с:

Чуриллиной Ольгой Владимировной - Главой Администрации Ледмозерского сельского поселения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Прислания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Территория населенного пункта п.Тикша			
1	Противопожарные расстояния от границ застройки в населенном пункте п.Тикша до лесных насаждений в лесничестве менее 30 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	31.03.2022	

2	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте п.Тикша, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	31.03.2022	
3	Территория населенного пункта п.Тикша не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63.Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:.... 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;...	31.03.2022	
4	Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемов) населенного пункта п.Тикша подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года, по адресам: п.Тикша, озеро по ул.Набережная, в районе расположения дома № 17; п.Тикша, озеро по ул.Набережная, в районе расположения дома № 7; п.Тикша, озеро по ул.Набережная, в районе расположения дома № 4; п.Тикша, озеро по ул.Антикайнена, в районе расположения дома № 9; п.Тикша, озеро по ул.Речная, в районе расположения дома № 8; п.Тикша, озеро по ул.Новинская, в районе расположения дома № 16; п.Тикша, озеро по ул.Озерная, в районе расположения дома № 19; п.Тикша, озеро по ул.Сосновая, в районе расположения дома № 21; п.Тикша, озеро по ул.Озерная, в районе расположения дома № 10.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.	31.03.2022	
Территория населенного пункта д.Кимасозеро				
5	Противопожарные расстояния от границ застройки в населенном пункте д.Кимасозеро до лесных насаждений в лесничестве менее 30 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты - ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	31.03.2022	
6	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте д.Кимасозеро, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	31.03.2022	
7	Территория населенного пункта д.Кимасозеро не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63.Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:.... 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;...	31.03.2022	

8	Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемов) населенного пункта д.Кимасозеро подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водонесточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.	31.03.2022	
Территория населенного пункта п.Ледозеро				
9	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте п.Ледозеро, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	31.03.2022	
10	Участки жилой застройки не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения - пожарными водоемами по адресу: п.Ледозеро, ул.Дорожников, в районе расположения дома № 1; п.Ледозеро, ул.Молодежная, в районе расположения дома № 9; п.Ледозеро, ул.Мира, в районе расположения дома № 19 и 20; п.Ледозеро, ул.Лесная, в районе расположения дома № 15 (у здания лесничества); п.Ледозеро, ул.Антикайнена, в районе расположения дома № 5; п.Ледозеро, ул.8 марта, в районе расположения дома № 11; п.Ледозеро, пер. Школьный, в районе расположения дома № 3; п.Ледозеро, ул.Молодая Гвардия, в районе расположения дома № 1а; п.Ледозеро, ул.Пионерская, в районе расположения дома № 6; п.Ледозеро, ул.Зеленая, в районе расположения дома № 16; п.Ледозеро, ул.50 лет ВЛКСМ, в районе расположения дома № 11; п.Ледозеро, пер.Школьный, в районе расположения дома № 1а; п.Ледозеро, ул.Железнодорожная, в районе расположения дома № 4; п.Ледозеро, ул.Железнодорожная, в районе расположения склада ОАО «РЖД»; п.Ледозеро, ул.Строителей, в районе расположения дома № 2; п.Ледозеро, ул.Лесная, в районе расположения дома № 54.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения...	31.03.2022	
11	Находится в неисправном состоянии пожарный гидрант по ул.Сосновая, у д.12 – требуется ремонт механизма гидранта.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.48. - ...Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты...	31.03.2022	
12	Находятся в неисправном состоянии пожарные водоемы (далее ПВ) на территории Ледозерского сельского поселения, а именно: ПВ по ул.Лесная – не заполнен водой; ПВ по ул.50 лет ВЛКСМ, у д.19 - не заполнен водой, сгнила конструкция сруба; ПВ по ул.50 лет ВЛКСМ у д.5 - захлавлен, сгнила конструкция сруба; ПВ по ул.Мира - не заполнен водой. ПВ по ул.Подсочная - не заполнен водой, отсутствует крышка люка, сгнила конструкция сруба; ПВ по ул.Сосновая, у д.10 - не обеспечен подъезд к ПВ, не утеплен люк.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	31.03.2022	

13	Отсутствуют по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила притвопожарного режима в Российской Федерации п.48... - Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	31.03.2022	
	Здание администрации по адресу: п.Ледмозеро, ул.50 лет ВЛКСМ, д.16			
14	Здание и помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала с круглосуточным пребыванием людей.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175, дата введения - 1 мая 2009 года) гл. 1 п. 1.2. - "Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке." Приложение А п.п. А.4., А.10. табл. А.1 поз. 9	31.03.2022	
15	Не оборудованы здание и помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, имеющей звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) сигнал и световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 3.13130.2009 - "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях " п.3.3 табл.1, табл.2 поз.16	31.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, наименование органа (или подразделения) проверки)

29 марта 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Чурилина Ольга Владимировна - Глава Администрации Ледмозерского городского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, иная должностная характеристика лица, выполняющего функции должностного лица органа власти (местного самоуправления))

29 марта 2021 г.

(подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
от " 29 " марта 2021 г. исх. № 4-10-3-13-133



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша,
Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmuez@mail.ru

**Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой, внеплановой) (документарной, выездной)
органа государственной власти (местного самоуправления)
от 25 февраля 2021 г. № 7 - ОВ**

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Ледмозерского сельского поселения

ОГРН 1051001871579, ИНН 1019003039

(наименование юридического лица, органа государственной власти (местного самоуправления))

2. Место нахождения (юридический адрес):

Республика Карелия, Муезерский район, п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

(указывается место нахождения юридического лица, органа государственной власти (местного самоуправления))

осуществляющего(ей) деятельность по адресу(ам):

**на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Ледмозеро, п.Тикша, дер. Кимасозеро и здании администрации по
адресу: Республика Карелия, Муезерский район, п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16**

(места фактического осуществления деятельности юридического лица, органа государственной власти (местного самоуправления))

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

- **Тиначева Алексея Васильевича - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

- **Обухова Владислава Леонидовича - Дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

**контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении
нарушений требований пожарной безопасности от 04.06.2020 г. № 09-ОВ / 1 / 1**

**задачей настоящей проверки являются: проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на
объекте(ах) защиты данного органа власти и принятие мер по результатам проверки.**

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное)

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

выполнение предписаний органов ГПН;

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

8. Срок проведения проверки не более:

20 рабочих дней

(рабочих дней)

К проведению проверки приступить с

01 марта 2021 г.

(дата начала)

Проверку окончить не позднее

29 марта 2021 г.

(дата окончания)

9. Правовые основания для проведения проверки:

- **статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;**

- **статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;**

- **«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».**

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Обязательные требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей проведения и задач проверки:

- рассмотрение документов юридического(их) лица (лиц) (с 01 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г.);
- обследование объекта(ов) защиты и территорий, расположенного(ых) на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Ледозеро, п.Тикша, дер. Кимасозеро и здании администрации по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, п. Ледозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 (с 01 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г.);

(указываются наименования и даты проводимых мероприятий по контролю)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;
- Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 г. № 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представленные которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Тиначев Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы главного государственного инспектора по пожарному надзору, выданного распоряжение)

Обухов Владислав Леонидович - Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81455) 33-891, E-mail: gpnmuez@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказ); контактный телефон; электронный адрес (последнее - при наличии))

О проведении проверки орган государственной власти (местного самоуправления) уведомлен:

Тиначев Алексей Васильевич

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

в ч. 00 мин. " 25 " 02 2021 г.

(подпись, фамилия, инициалы уведомителя, либо личная подпись получателя)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Тиначев Алексей Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

в ч. 00 мин. " 03 " 03 2021 г.

(подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " " 20 г. исх. №