



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gpnmuez@mail.ru

пгт. Муезерский

(место составления акта)

29 марта 2021 г.

(дата составления акта)

17 : 00 час.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 6 - ОВ  
органа государственной власти (местного самоуправления)**

По адресу(ам):

на территориях населенного(ых) пункта(ов) с. Реболы, дер. Емельяновка и в здании администрации по адресу:  
**Республика Карелия, Муезерский район, с. Реболы, ул. Южная, д.21**

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам, заместителя главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 25 февраля 2021 г. № 6 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период с 18.03.2021 г. по 29.03.2021 г.

проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(вид проверки)

**Администрации Ребольского сельского поселения**

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

8 рабочих дней / 8 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

**Отделом надзорной деятельности и профилактической беседы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

**Седлецкая Марина Алексеевна - Глава Администрации Ребольского сельского поселения**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

**" 11 " часов " 00 " минут " 18 " марта 20 21 г. ✓**

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

**Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Седлецкая Марина Алексеевна - Глава Администрации Ребольского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4
	<b>Территория населенного пункта с.Реболы:</b>		
1	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте с.Реболы, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	Администрация Ребольского сельского поселения
2	Участки жилой застройки населенного пункта с.Реболы не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения - пожарными водоемами по адресам: - с.Реболы, ул.Озерная, в районе расположения дома № 11; - с.Реболы, ул.Пролетарская, в районе расположения дома № 16; - с.Реболы, ул.Комсомольская, в районе расположения дома № 12; - с.Реболы, ул.Моккиева, в районе расположения дома № 22.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила притвожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения..."	Администрация Ребольского сельского поселения



3	<p>Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемов) населенного пункта с.Реболы подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года, по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с.Реболы, ул.40 лет октября, в районе расположения дома № 8;</li> <li>- с.Реболы, ул.Тулосская, в районе расположения дома № 8;</li> <li>- с.Реболы, ул.Антикайна, в районе расположения дома № 40;</li> <li>- с.Реболы, ул.Набережная, в районе расположения дома № 6;</li> <li>- с.Реболы, ул.Садовая, в районе расположения дома № 3;</li> <li>- с.Реболы, ул.Лесная, в районе расположения дома № 9;</li> <li>- с.Реболы, ул.Набережная, в районе расположения дома № 5;</li> <li>- с.Реболы, ул.Новинка, в районе расположения моста;</li> <li>- с.Реболы, ул.Тунтулы, в районе расположения дома № 2.</li> </ul>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Администрация Ребольского сельского поселения</p>
	<p><b>Территория населенного пункта дер.Емельяновка:</b></p>		
4	<p>Противопожарные расстояния от границ застройки в населенном пункте дер.Емельяновка до лесных насаждений в лесничестве менее 30 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13.130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."</p>	<p>Администрация Ребольского сельского поселения</p>
5	<p>Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте дер.Емельяновка, который граничит с лесничеством.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...</p>	<p>Администрация Ребольского сельского поселения</p>
6	<p>Территория населенного пункта д.Емельяновка не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63.Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:...</p> <p>7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;...</p>	<p>Администрация Ребольского сельского поселения</p>
	<p><b>Здание администрации по адресу: с.Реболы, ул.Южная, д.21</b></p>		

7	Здание и помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала с круглосуточным пребыванием людей. (АУПС).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175, дата введения - 1 мая 2009 года) гл. 1 п. 1.2. - "Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке." Приложение А п.п. А.4., А.10. табл. А.1 поз. 9	Администрация Ребольского сельского поселения
8	Не оборудованы здание и помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, имеющей звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) сигнал и световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 3.13130.2009 - "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях " п.3.3 табл.1, табл.2 поз.16	Администрация Ребольского сельского поселения

Прилагаемые к акту проверки документы:

**Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2021 г. № 6 - ОВ / 1 / 1**

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УИДНПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (а) органа ГИП, проводившего (их) проверку)

29 марта 2021 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Седлецкая Марина Алексеевна - Глава Администрации Ребольского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления)

(подпись)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, уполномоченного на проведение проверки)

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  
от " 29 " марта 2021 г. исх. № 4-10-3-13-128





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gpnmuez@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6 - ОВ / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Администрации Ребольского сельского поселения, в лице Седлецкой Марины Алексеевны - Главы Администрации Ребольского сельского поселения**

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

**Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 25.02.2021 г. № 6 - ОВ**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"**

**в период с 18.03.2021 г. по 29.03.2021 г.**

**Тиначевым Алексеем Васильевичем - Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(ых) проверку)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(вид проверки)

**Администрации Ребольского сельского поселения**

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

по адресу(ам):

**на территориях населенного(ых) пункта(ов) с. Реболы, дер. Емельяновка и в здании администрации по адресу:**

**Республика Карелия, Муезерский район, с. Реболы, ул. Южная, д. 21**

(места фактического осуществления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления))

совместно с:

**Седлецкой Мариной Алексеевной - Главой Администрации Ругозерского сельского поселения**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Территория населенного пункта с.Реболы:			
1	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте с.Реболы, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	31.03.2022	

2	<p>Участки жилой застройки населенного пункта с.Реболы не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения - пожарными водоёмами по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с.Реболы, ул.Озерная, в районе расположения дома № 11;</li> <li>- с.Реболы, ул.Пролетарская, в районе расположения дома № 16;</li> <li>- с.Реболы, ул.Комсомольская, в районе расположения дома № 12;</li> <li>- с.Реболы, ул.Моккиева, в районе расположения дома № 22.</li> </ul>	<p>ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила притвопожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов,</p>	31.03.2022	
3	<p>Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемов) населенного пункта с.Реболы подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года, по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с.Реболы, ул.40 лет октября, в районе расположения дома № 8;</li> <li>- с.Реболы, ул.Тулосская, в районе расположения дома № 8;</li> <li>- с.Реболы, ул.Антикайна, в районе расположения дома № 40;</li> <li>- с.Реболы, ул.Набережная, в районе расположения дома № 6;</li> <li>- с.Реболы, ул.Садовая, в районе расположения дома № 3;</li> <li>- с.Реболы, ул.Лесная, в районе расположения дома № 9;</li> <li>- с.Реболы, ул.Набережная, в районе расположения дома № 5;</li> <li>- с.Реболы, ул.Новинка, в районе расположения моста;</li> <li>- с.Реболы, ул.Тунтулы, в районе расположения дома № 2.</li> </ul>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	31.03.2022	
	<p><b>Территория населенного пункта дер.Емельяновка:</b></p>			
4	<p>Противопожарные расстояния от границ застройки в населенном пункте дер.Емельяновка до лесных насаждений в лесничестве менее 30 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от</p>	31.03.2022	
5	<p>Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте дер.Емельяновка, который граничит с лесничеством.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...</p>	31.03.2022	
6	<p>Территория населенного пункта д.Емельяновка не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63.Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:..." 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;...</p>	31.03.2022	



	Здание администрации по адресу: с.Ребольы, ул.Южная, д.21			
7	Здание и помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала с круглосуточным пребыванием людей.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175, дата введения - 1 мая 2009 года) гл. 1 п. 1.2. - "Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке." Приложение А п.п. А.4., А.10. табл. А.1 поз. 9	31.03.2022	
8	Не оборудованы здание и помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, имеющей звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) сигнал и световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 3.13130.2009 - "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.3 табл.1, табл.2 поз.16	31.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (или органа ГПН - проводящего(их) проверку)

29 марта 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

**Селлецкая Марина Алексеевна - Глава Администрации Ребольского сельского поселения**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления)

29 марта 2021 г.

(подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " 29 " марта 2021 г. исх. № 4-10-3-13-128



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: [emercomkarel@mail.ru](mailto:emercomkarel@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: [ugpnkarelia@mail.ru](mailto:ugpnkarelia@mail.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша,  
Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул. Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: [gpnmuez@mail.ru](mailto:gpnmuez@mail.ru)

**Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора)  
о проведении всплывающей выездной проверки**

(плановой, внеплановой) (документарной, выездной)  
**органа государственной власти (местного самоуправления)  
от 25 февраля 2021 г. № 6 - ОВ**

1. Провести проверку в отношении:

**Администрации Ребольского сельского поселения**

**ОГРН 1051001872217, ИНН 1019003078**

(наименование юридического лица, органа государственной власти (местного самоуправления))

2. Место нахождения (юридический адрес):

**Республика Карелия, Муезерский район, с. Реболы, ул. Моккиева, д. 1**

(указывается место нахождения юридического лица, органа государственной власти (местного самоуправления))

осуществляющего(ей) деятельность по адресу(ам):

**на территориях населенного(ых) пункта(ов) с. Реболы, дер. Емельяновка и в здании администрации по адресу:**

**Республика Карелия, Муезерский район, с. Реболы, ул. Южная, д. 21**

(места фактического осуществления деятельности юридического лица, органа государственной власти (местного самоуправления))

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

- **Тиначева Алексея Васильевича - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

- **Обухова Владислава Леонидовича - Дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц) уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

**эксперты не привлекаются**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельства об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

**осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160**

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

**контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 21.05.2020 г. № 08-ОВ / 1 / 1**

**задачей настоящей проверки являются: проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте(ах) защиты данного органа власти и принятие мер по результатам проверки.**

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное)

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

выполнение предписаний органов ГПН;

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

8. Срок проведения проверки не более:

**20 рабочих дней**

(рабочих дней)

К проведению проверки приступить с

**01 марта 2021 г.**

(дата начала)

Проверку окончить не позднее

**29 марта 2021 г.**

(дата окончания)

9. Правовые основания для проведения проверки:

- **статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;**

- **статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;**

- **«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».**

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:



- Обязательные требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей проведения и задач проверки:

- рассмотрение документов юридического(их) лица (лиц) (с 01 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г.);
- обследование объекта(ов) защиты и территорий, расположенного(ых) на территориях населенного(ых) пункта(ов) с. Реболы, дер. Емельяновка и в здании администрации по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, с. Реболы, ул. Моккиева, д. 1 (с 01 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г.);

(указываются наименования и даты проводимых мероприятий по контролю)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;
- Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 г. № 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Тиначев Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы главного государственного инспектора по пожарному надзору, выданного распоряжения)

Обухов Владислав Леонидович - Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81455) 33-891, E-mail: grpmuez@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказ), контактный телефон, электронный адрес (последнее - при наличии))



О проведении проверки орган государственной власти (местного самоуправления) уведомлен:

*Тинача Сергеевна Марина Александровна*

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения), для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

11 ч. 10 мин. " 25 " 02 2021 г.

(подпись, фамилия, инициалы уведомителя, либо личная подпись получателя)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

*Тинача Сергеевна Марина Александровна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

11 ч. 00 мин. " 18 " 03 2021 г.

(подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " " 20 г. исх. №