

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

В КИД
01.04.2021

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району
185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

г. Петрозаводск 17 часов 00 минут 31 марта 2021 года
(место составления акта) (время составления акта) (дата составления акта)

**Акт проверки
органа государственной власти (местного самоуправления).**

№ 1-ОВ

По адресу/адресам: Республика Карелия, Прионежский район, п. Пай, ул. Кировская, д. 10, пом. 8
(территории населенных пунктов п. Пай, д. Ревсельга, помещения администрации по адресу п. Пай, ул. Кировская, д. 10, п. 8)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Прионежского района Республики Карелия
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

по пожарному надзору

Танявина Максима Геннадьевича

1-ОВ от 24.02.2021 г.

была проведена

плановая

выездная

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Пайского сельского поселения ИНН 1020011651

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлена в 10 час. 30 мин. 04 марта 2021 года

Глава поселения Мароз Елизавета Ивановна

✓

Мароз

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор Прионежского района по пожарному надзору, начальник ОНДиПР по Прионежскому району
Танявин Максим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава поселения Мароз Елизавета Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	Противопожарное расстояние от границ одно-, двухэтажной индивидуальной застройки в районе ул. Некрасова и ул. Ладвинская до лесного массива менее 30 м	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м	Администрация Пайского сельского поселения

2	<p>Плана мероприятий (программа развития территории) по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения не предусматривает финансирования организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности.</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ... 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; ..."</p>	<p>Администрация Пайского сельского поселения</p>
3	<p>Улицы Диспетчерская и Ладвинская (у домов 19 — 22) не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 68 п. 1. "На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения." Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Администрация Пайского сельского поселения</p>

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание № 1-ОВ/1/1 от 31.03.2021 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР по Прионежскому району Тянвин М.Г.

(Должность, фамилия, инициалы государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, уполномоченного(ых) на проведение проверки)

"31" марта 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава поселения Мароз Елизавета Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного

"31" марта 2021 года



Handwritten signature in blue ink, with the initials 'М.Л.П.' written below it.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району
185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 1-ОВ/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Пайского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Прионежского района Республики Карелия

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

С 04 марта по 31 марта 2021 года

проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

Главным государственным инспектором Прионежского района по пожарному надзору, начальником ОНДиПР по Прионежскому району Танявиным Максимом Геннадьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

Администрации Пайского сельского поселения (территории населенных пунктов и помещения администрации)

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

расположен(ых) по адресу(ам):

Республика Карелия, Прионежский район, п. Пай, ул. Кировская, д. 10, пом. 8 (территории населенных пунктов п. Пай, д. Ревсельга, помещения администрации по адресу п. Пай, ул. Кировская, д. 10, п. 8)

(адрес объекта защиты)

совместно с:

Глава поселения Мароз Елизавета Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Противопожарное расстояние от границ одно-, двухэтажной индивидуальной застройки в районе ул. Некрасова и ул. Ладвинская до лесного массива менее 30 м	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м	01.06.2021	

	Плана мероприятий (программа развития территории) по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения не предусматривает финансирования организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности.	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ... 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; ..."	01.06.2021	
3	Улицы Диспетчерская и Ладвинская (у домов 19 — 22) не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 68 п. 1. "На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения." Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Прионежскому району Ганявин М.Г.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"31" марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Глава поселения Мароз Елизавета Ивановна

(фамилия, инициалы законного представителя органа власти (местного самоуправления))

"31" марта 2021 г.



(подпись)
М.Л.П.

(подпись)