



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emergcomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmuez@mail.ru

пгт. Муезерский

(место составления акта)

29 марта 2021 г.

(дата составления акта)

17 : 00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1 - ОВ

органа государственной власти (местного самоуправления)

По адресу(ам):

на территории населенного пункта пгт. Муезерский и в здании администрации по адресу: Республика Карелия,
Муезерский район, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28А

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Костомукша, Калевальского и
Муезерского районов Республики Карелия по пожарному надзору от 25 февраля 2021 г. № 1 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период с 17.03.2021 г. по 29.03.2021 г.

проведена плановая выездная проверка в отношении:

(вид проверки)

Администрации Муезерского городского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

9 рабочих дней / 9 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

**Отделом надзорной деятельности и профилактической беседы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

Барникова Людмила Николаевна - Глава Администрации Муезерского городского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

" 10 " часов " 00 " минут " 17 " марта 20 21 г.

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

**Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике
Карелия**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Барникова Людмила Николаевна - Глава Администрации Муезерского городского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным
законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение

1	2	3	4

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4
	Территория населенного пункта пгт.Муезерский		
1	Противопожарные расстояния от зданий с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой до лесных насаждений менее 30 м. Противопожарные расстояния от зданий с не индивидуальной жилой застройкой до лесных насаждений хвойных и смешанных пород менее 50 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	Администрация Муезерского городского поселения
2	Участки жилой застройки не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения - пожарными водоёмами по адресам: пгт.Муезерский, пер.Речной, в районе расположения дома № 3; пгт.Муезерский, пер.Коммунистический, в районе расположения дома № 5; пгт.Муезерский, ул.Лесная, в районе расположения дома № 9; пгт.Муезерский, ул.Рабочая, в районе расположения дома № 2; пгт.Муезерский, ул.Лесная, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, ул.Молодежная, в районе расположения дома № 26; пгт.Муезерский, пер.Заречный, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, по ул.Сосновая, в районе расположения дома № 6; пгт.Муезерский, по ул.8 марта, в районе расположения дома № 2а; пгт.Муезерский, по ул.Охотничья, в районе расположения дома № 3; пгт.Муезерский, ул.Лыжная, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, в районе расположения дома № 46 (здание спортивного комплекса); пгт.Муезерский, ул.Антикайнена, в районе расположения дома № 2; пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения дома № 6а; пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения дома № 16; пгт.Муезерский, ул.Гагарина, в районе расположения дома № 32а (здание Муезерского авиаотделения); пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения многосекционных гаражей у взлетно-посадочной полосы Муезерского авиаотделения.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила притвожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	Администрация Муезерского городского поселения

1	2	3	4

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4
	Территория населенного пункта пгт.Муезерский		
1	Противопожарные расстояния от зданий с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой до лесных насаждений менее 30 м. Противопожарные расстояния от зданий с не индивидуальной жилой застройкой до лесных насаждений хвойных и смешанных пород менее 50 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	Администрация Муезерского городского поселения
2	Участки жилой застройки не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения - пожарными водоёмами по адресам: пгт.Муезерский, пер.Речной, в районе расположения дома № 3; пгт.Муезерский, пер.Коммунистический, в районе расположения дома № 5; пгт.Муезерский, ул.Лесная, в районе расположения дома № 9; пгт.Муезерский, ул.Рабочая, в районе расположения дома № 2; пгт.Муезерский, ул.Лесная, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, ул.Молодежная, в районе расположения дома № 26; пгт.Муезерский, пер.Заречный, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, по ул.Сосновая, в районе расположения дома № 6; пгт.Муезерский, по ул.8 марта, в районе расположения дома № 2а; пгт.Муезерский, по ул.Охотничья, в районе расположения дома № 3; пгт.Муезерский, ул.Лыжная, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, в районе расположения дома № 46 (здание спортивного комплекса); пгт.Муезерский, ул.Антикайна, в районе расположения дома № 2;	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоёмы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила притвожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных	Администрация Муезерского городского поселения
	пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения дома № 6а; пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения дома № 16; пгт.Муезерский, ул.Гагарина, в районе расположения дома № 32а (здание Муезерского авиаотделения); пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения многосекционных гаражей у взлетно-посадочной полосы Муезерского авиаотделения.	в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	

3	<p>Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водосемов) населенного пункта пгт.Муезерский подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года, по адресам:</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка» по ул.Набережная, в районе расположения дома № 32;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 28 по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 18в по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 14 по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 6 по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 2г по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 19 по пер.Заречный;</p> <p>пгт.Муезерский, ламбина в районе расположения дома № 12 по ул.Северная;</p> <p>пгт.Муезерский, ламбина в районе расположения дома № 6 по ул.Северная;</p> <p>пгт.Муезерский, ламбина в районе расположения дома № 9 по ул.Сосновая.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Администрация Муезерского городского поселения</p>
4	<p>Находятся в неисправном состоянии пожарные гидранты (далее ПГ) на территории Муезерского городского поселения, а именно:</p> <p>ПГ по ул.Октябрьская, д.33;</p> <p>ПГ по ул.Октябрьская, д.40;</p> <p>ПГ по ул.Октябрьская, д.21;</p> <p>ПГ по ул.Строителей у д.11;</p> <p>ПГ по пер.Строителей у д.13;</p> <p>ПГ по пер.Строителей у д.36 (у хоккейного корта);</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.48. - ...Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты...</p>	<p>Администрация Муезерского городского поселения</p>
5	<p>Находятся в неисправном состоянии пожарные водоемы (далее ПВ) на территории пгт.Муезерский, а именно:</p> <p>ПВ у д.37 по ул.Октябрьская - не обеспечен свободный проезд, не заполнен водой;</p> <p>ПВ у д.36а по ул.Октябрьская - не заполнен водой.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."</p>	<p>Администрация Муезерского городского поселения</p>
6	<p>Отсутствует возможность забора воды (нет очищены от снега проезды, нет проруби) на естественных водисточниках по адресу:</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Северная, у д.4 (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Северная, у д.10 (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Советская, у д.20а (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Советская, у д.15б (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Набережная, у д.8 (р."Муезерка);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Набережная, у д.2г (р."Муезерка);</p> <p>- пгт.Муезерский, пер.Заречный, (р."Муезерка).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Администрация Муезерского городского поселения</p>

7	Вокруг пгт.Муезерский не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	Администрация Муезерского городского поселения
8	Здание и помещения администрации не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала с круглосуточным пребыванием людей.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175, дата введения - 1 мая 2009 года) гл. 1 п. 1.2. - "Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации	Администрация Муезерского городского поселения
9	Не оборудованы здание и помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, имеющей звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) сигнал и световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 3.13130.2009 - "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.3 табл.1, табл.2 поз.16	Администрация Муезерского городского поселения

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2021 г. № 1 - ОВ / 1 / 1

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНПН ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должность руководителя подразделения (наименование подразделения) проводящего(их) проверку)

29 марта 2021 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Барникова Людмила Николаевна - Глава Администрации Муезерского городского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления)

(подпись)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, уполномоченного на проведение проверки)

(подпись)

" " 20 г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " " 20 г. исх. №



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emergcomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmuez@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 - ОВ / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Администрации Муезерского городского поселения, в лице Баринковой Людмилы Николаевны - Главы
Администрации Муезерского городского поселения**

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Республики Карелия по пожарному надзору от 25.02.2021 г. № 1 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 17.03.2021 г. по 29.03.2021 г.**

Тиначевым Алексеем Васильевичем - Заместителем начальника надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(ых) проверку)

проведена проверка в отношении:
(вид проверки)

Администрации Муезерского городского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

по адресу(ам):

**на территориях населенного пункта пгт. Муезерский и в здании администрации по адресу: Республика Карелия,
Муезерский район, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28А**

(места фактического осуществления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления))

совместно с:

Баринковой Людмилы Николаевны - Главой Администрации Муезерского городского поселения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Территория населенного пункта пгт.Муезерский			

1	Противопожарные расстояния от зданий с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой до лесных насаждений менее 30 м. Противопожарные расстояния от зданий с не индивидуальной жилой застройкой до лесных насаждений хвойных и смешанных пород менее 50 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	31.03.2022	
2	Участки жилой застройки не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения - пожарными водоёмами по адресам: пгт.Муезерский, пер.Речной, в районе расположения дома № 3; пгт.Муезерский, пер.Коммунистический, в районе расположения дома № 5; пгт.Муезерский, ул.Лесная, в районе расположения дома № 9; пгт.Муезерский, ул.Рабочая, в районе расположения дома № 2; пгт.Муезерский, ул.Лесная, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, ул.Молодежная, в районе расположения дома № 2б; пгт.Муезерский, пер.Заречный, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, по ул.Сосновая, в районе расположения дома № 6; пгт.Муезерский, по ул.8 марта, в районе расположения дома № 2а; пгт.Муезерский, по ул.Охотничья, в районе расположения дома № 3; пгт.Муезерский, ул.Лыжная, в районе расположения дома № 1; пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, в районе расположения дома № 46 (здание спортивного комплекса); пгт.Муезерский, ул.Антикайна, в районе расположения дома № 2;	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоёмы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила притвожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных	31.03.2022	
	пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения дома № 6а; пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения дома № 16; пгт.Муезерский, ул.Гагарина, в районе расположения дома № 32а (здание Муезерского авиаотделения); пгт.Муезерский, ул.Южная, в районе расположения многосекционных гаражей у взлетно-посадочной полосы Муезерского авиаотделения	в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	31.03.2022	

3	<p>Отсутствуют у источников наружного противопожарного водоснабжения (водосемов) населенного пункта пгт.Муезерский подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года, по адресам:</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка» по ул.Набережная, в районе расположения дома № 32;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 28 по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 18в по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 14 по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 6 по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 2г по ул.Набережная;</p> <p>пгт.Муезерский, р. «Муезерка», в районе расположения дома № 19 по пер.Заречный;</p> <p>пгт.Муезерский, ламбина в районе расположения дома № 12 по ул.Северная;</p> <p>пгт.Муезерский, ламбина в районе расположения дома № 6 по ул.Северная;</p> <p>пгт.Муезерский, ламбина в районе расположения дома № 9 по ул.Сосновая.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	31.03.2022	
4	<p>Находятся в неисправном состоянии пожарные гидранты (далее ПГ) на территории Муезерского городского поселения, а именно:</p> <p>ПГ по ул.Октябрьская, д.33;</p> <p>ПГ по ул.Октябрьская, д.40;</p> <p>ПГ по ул.Октябрьская, д.21;</p> <p>ПГ по ул.Строителей у д.11;</p> <p>ПГ по пер.Строителей у д.13;</p> <p>ПГ по пер.Строителей у д.36 (у хоккейного корта);</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.48. - ...Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты...</p>	31.03.2022	
5	<p>Находятся в неисправном состоянии пожарные водоемы (далее ПВ) на территории пгт.Муезерский, а именно:</p> <p>ПВ у д.37 по ул.Октябрьская - не обеспечен свободный проезд, не заполнен водой;</p> <p>ПВ у д.36а по ул.Октябрьская - не заполнен водой.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."</p>	31.03.2022	
6	<p>Отсутствует возможность забора воды (нет очищены от снега проезды, нет проруби) на естественных водоемах по адресу:</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Северная, у д.4 (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Северная, у д.10 (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Советская, у д.20а (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Советская, у д.15б (ламбина);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Набережная, у д.8 (р."Муезерка);</p> <p>- пгт.Муезерский, ул.Набережная, у д.2г (р."Муезерка);</p> <p>- пгт.Муезерский, пер.Заречный, (р."Муезерка).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.75 - ...При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	31.03.2022	

7	Вокруг пгт.Муезерский не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63. - ...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...	31.03.2022	
8	Здание и помещения администрации не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала с круглосуточным пребыванием людей.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175, дата введения - 1 мая 2009 года) гл. 1 п. 1.2. - "Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке." Приложение А п.п. А.4., А.10. табл. А.1 поз. 9	31.03.2022	
9	Не оборудованы здание и помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, имеющей звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) сигнал и световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 54, 91; Свод правил СП 3.13130.2009 - "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях " п.3.3 табл.1, табл.2 поз.16	31.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Тиначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УИ ДНПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должность руководителя (иного должностного лица) или уполномоченного (подпись) проверяющего)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Барникова Людмила Николаевна - Глава Администрации Муезерского городского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

(подпись)

29 марта 2021 г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " _____ " _____ 20 ____ г. исх. № _____