

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому районам**

г. Сегежа, ул. Гражданская д. 15, тел. / факс (81431) 4-31-33, тел. доверия 79-99-99
E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления).

№ 5-ОВ

г. Сегежа

(место составления акта)

12 : 00 час.

(время,

16 апреля 2021 г.

дата составления акта)

По адресу/адресам:

Республика Карелия, Сегежский район, п. Валдай

(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Беломорского и Сегежского районов

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

по пожарному надзору

Маркова Руслана Викторовича

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

5-ОВ от 02.04.2021 г.

(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая

(плановая, внеплановая)

выездная

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

территории населенного пункта п.Валдай Валдайского сельского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Даты и время проведения проверки:

06 апреля 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.

16 апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлен(а) в 12 час. 00 мин. 06.04.2021 г.

Забава Виктор Михайлович, Глава Валдайского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и
Сегежскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия

Марков Руслан Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Забава Виктор Михайлович, Глава Валдайского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	В районе улиц Анохина противопожарные расстояния от границ застройки населенного пункта с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесного массива составляют менее 30 метров.	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, 63; СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 4.14. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.	Администрация Валдайского сельского поселения
2	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	Администрация Валдайского сельского поселения

3	<p>Не обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоемов, расположенных на территории поселения.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 75 «При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водосточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения».</p>	<p>Администрация Валдайского сельского поселения</p>
4	<p>Территория населенного пункта (ул. Октябрьская, ул.Строительная, ул.Анохина, ул.Тайгиницкая, ул.Петровская, ул.Комсомольская, ул.Школьная) не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. ППР в РФ п.75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных</p>	<p>Администрация Валдайского сельского поселения</p>

Прилагаемые к акту проверки документы:

предписание № 2-ОВ/1/1 от 16.04.2021 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник
ОНДиПР по Беломорскому и
Сегежскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России
по Республике Карелия
Марков Руслан Викторович

(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

"16" апреля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Валдайского сельского
поселения **Забава**
Виктор Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления))

"16" апреля 2021 г.

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного
на проведении проверки)

" " 20__ г.



(подпись)

(подпись)