



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и  
Суоярвскому районам**

г. Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62  
E-mail: ond\_suojarvi@mail.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**о проведении внеплановой, выездной проверки**  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

**органа местного самоуправления**

от 22 марта 2021 года №4-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Найстенъярвского сельского поселения, ИНН 1016010750  
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Республика Карелия, Суоярвский район, п. Найстенъярви, ул. Заводская, д. 1, (территория населенных пунктов п. Найстенъярви, ст. Найстенъярви, п. Лахколампи, п. Тойвола, п. Суоёки, п. Турханваара, п. Лепсяниэми).  
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Константинова Юрия Сергеевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

контроля ранее выданного проверяемому лицу предписания №4-ОВ об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 07.04.2020 года

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

✓ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 01 апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее 28 апреля 2021 г.  
(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (01.04.2021-28.04.2021);

- обследование объектов защиты и территорий - (01.04.2021-28.04.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель начальника ОНД и ПР по  
Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Республике  
Карелия Константинов Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)



Заместитель начальника ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНДиПР ГУ  
МЧС России по Республике Карелия майор внутренней службы Константинов Юрий  
Сергеевич, тел.8(81457)51762, E-mail: ond\_suojarvi@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение  
(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о):

лично

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

«10» часов «00» минут «22» 03 2021г.

MO  
(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Симова Н.В., глава

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«16» часов «00» минут «13» 04 2021г.

MO





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Пряжинскому и Суоярвскому районам

г. Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62  
E-mail: ond\_suojarvi@mail.ru

Предписание № 4-ОВ  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Администрация Найстенъярвского сельского поселения

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 22 марта 2021 года № 4-ОВ государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «13» апреля 2021 года по «16» апреля 2021 года заместителем начальника отдела – заместителем главного государственного инспектора Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Константиновым Юрием Сергеевичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания, территории, имущество и помещений, расположенных по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, п. Найстенъярви, ул. Заводская, д. 1, (территория населенных пунктов п. Найстенъярви, ст. Найстенъярви, п. Лахколампи, п. Тойвола, п. Суоёки, п. Турханваара, п. Леппяниэми)

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с главой администрации Найстенъярвского сельского поселения Осиповой Натальей Владимировной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Территория ул. Южная, ул.	Правила противопожарного режима в	01.04.2022 года	

	Лесная, ул. Фириновича, ул. Родниковая, ул. Высокая, ул. Приозёрная, ул. Звёздная, ул. Победы, ул. Северная, ул. Болотная, ул. Центральная, ул. Главная, ул. Вокзальная, ул. Пожарная, ул. Зелёная, ул. Светлая, ул. Майская в п. Лахколампи не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».	
2.	Территория ул. Дорожная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Зелёная в п. Тойвола не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».	01.04.2022 года
3.	Территория ул. Октября, ул. Ленина, ул. Заводская, ул. Речная в п. Суоёки не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».	01.04.2022 года
4.	Не исправны источники наружного противопожарного водоснабжение (водоёмы) в п. Найстенъярви ул. Заводская у д.5, ул. Ленина у библиотеки (замена настила, короба).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов,	01.04.2022 года

		внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».		
5.	На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 48 – «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения».	01.04.2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель главного  
государственного инспектора Пряжинского и  
Суоярвского районов по пожарному надзору  
Константинов Юрий Сергеевич  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«16» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получила:

Глава администрации Найстенъярвского сельского поселения  
Осипова Наталья Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

  
(подпись)

«16» апреля 2021г.



16-04-2021

001



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и  
Суоярвскому району  
г. Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62  
E-mail: ond\_suojarvi@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Суоярви  
(место составления акта)

«16» апреля 2021 г.  
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 4-ОВ

По адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, п. Найстенъярви, ул. Заводская, д. 1,  
(территория населенных пунктов п. Найстенъярви, ст. Найстенъярви, п. Лахколампи, п. Тойвола,  
п. Суоёки, п. Турханваара, п. Леппяниэми);  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Пряжинскому и Суоярвскому районам управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 22 марта 2021 года № 4-ОВ  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Администрации Найстенъярвского  
сельского поселения  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 186882, Республика Карелия, Суоярвский район, п. Найстенъярви, ул.  
Заводская, д. 1; ИНН 1016010750, ОГРН 1051002321150


Даты и время проведения проверки:  
« 13 » апреля 20 21 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.  
« 16 » апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня («4» часа)  
(рабочих дней; часов)

Акт составлен:  
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому  
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Карелия  
 (наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:  
Глава администрации Найстенъярвского сельского поселения Осипова Наталья Владимировна  
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
 юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«16» часов «00» минут «13» апреля 2021 г.

  
 (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Заместитель начальника отдела – заместитель  
главного государственного инспектора Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному  
надзору Константинов Юрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку) (в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций, указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава администрации Найстенъярвского сельского поселения Осипова Наталья Владимировна  
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Территория ул. Южная, ул. Лесная, ул. Фириновича, ул. Родниковая, ул. Высокая, ул. Приозёрная, ул. Звёздная, ул. Победы, ул. Северная, ул. Болотная, ул. Центральная, ул. Главная, ул. Вокзальная, ул. Пожарная, ул. Зелёная, ул. Светлая, ул. Майская в п. Лахколампи не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».	Администрация Найстенъярвского сельского поселения
2.	Территория ул. Дорожная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Зелёная в п. Тойвола не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в	Администрация Найстенъярвского сельского поселения

		РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».	
3.	Территория ул. Октября, ул. Ленина, ул. Заводская, ул. Речная в п. Суоёки не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».	Администрация Найстенъярвского сельского поселения
4.	Не исправны источники наружного противопожарного водоснабжение (водоёмы) в п. Найстенъярви ул. Заводская у д.5, ул. Ленина у библиотеки (замена настила, короба).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 75 – «Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».	Администрация Найстенъярвского сельского поселения
5.	На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п. 48 – «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения».	Администрация Найстенъярвского сельского поселения

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): п.2, п.3, п.4, п.5, п.7 ранее выданного проверяемому лицу предписания №4-ОВ об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 07.04.2020 года (срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности – 01 апреля 2021 года)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

предписание №4-ОВ об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 16.04.2021 года,  
протокол №28 об административном правонарушении от 16.04.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела – заместитель главного государственного инспектора  
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Константинов Юрий Сергеевич  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 16 ” апреля 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):  
Глава администрации Найстенъярвского сельского поселения Осипова Наталья Владимировна  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” апреля 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)