

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам  
(Олонецкий район)  
г. Олонец, ул. Володарского, д.22, тел. (81436) 4-18-23, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail:ogpn\_olonec@mail.ru  
(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

гор.Олонец  
(место составления акта)

10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

12.04.2021 года  
(дата составления акта)

Акт проверки  
органа государственной власти (местного самоуправления)  
№ 3-ОВ

По адресу/адресам:

Республика Карелия, Олонецкий район, п. Устье-Видлицы  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному надзору  
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

Прокопьев Александр Владимирович  
(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

№ 3-ОВ от 01.04.2021 г.  
(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая

выездная

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Видлицкого сельского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

5 дней/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНД и ПР Олонецкого и Питкярантского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(ы) в 10 час. 00 мин. "06" апреля 2021 года

Глава администрации Видлицкого сельского поселения Степанова Татьяна Васильевна ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному  
надзору, заместитель начальника ОНД и ПР Олонецкого и Питкярантского районов УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Карелия Прокопьев Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава администрации Видлицкого сельского поселения Степанова Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных  
федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4

--	--	--	--

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	Не обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоемов (река Видлица), расположенных на территории п. Устье Видлицы.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п.75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	Администрации Видлицкого сельского поселения
2	Территория населенного пункта п. Устье-Видлицы не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68.</p> <p>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.</p>	Администрации Видлицкого сельского поселения
3	п. Устье -Видлицы подвержен угрозе лесных пожаров ввиду его непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку. Расстояние от крайних деревьев соответствующего лесного участка менее 30 и 50 метров до объектов жилого сектора: переулок Ладожский, д. 17 (35 метров), д. 18 (30 метров), ул. Песочная, д. 2 (31 метр), д. 3 (20 метров), д. 5 (25 метров), ул. Ладожская, д. 66 (31 метр).	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) 415. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса.</p> <p>416. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: а) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее.</p> <p>построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м."</p>	Администрации Видлицкого сельского поселения

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; п.4.14. СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее СП 4.13130.2020: Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Прилагаемые к акту проверки документы:

предписание № 3-ОВ/1/1 от 12.04.2021г.

(указываются наименования и реквизиты документов составленные в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного  
государственного инспектора  
Олонецкого и Питкярантского  
районов по пожарному надзору,  
заместитель начальника ОНД и ПР по  
Олонецкому и Питкярантскому  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Карелия

Прокопьев Александр Владимирович

(Должность, фамилия, инициалы  
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному  
надзору, уполномоченного(ых) на проведении  
проверки)

"12" апреля 2021 года



(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Видлицкого  
сельского поселения Степанова

Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя органа власти  
(местного самоуправления)

"12" апреля 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного  
на проведении проверки)

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года