



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и
Суоярвскому районам

г. Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62
E-mail: ond_suojarvi@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 11 января 2021 года № 1-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Вешкельского сельского поселения, ИНН 1016010711
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Республика Карелия, Суоярвский район, с. Вешкелица, ул. Стойкина, д. 6, (территория населенных пунктов с. Вешкелица, п. Игнойла, д. Хаутаваара, д. Арькойла, д. Хюрсюля).

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Константинова Юрия Сергеевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, размещенного в сети Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 15 января 2021 г.

Проверку окончить не позднее 11 февраля 2021 г.
(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (15.01.2021-11.02.2021);

- обследование объектов защиты и территорий - (15.01.2021-11.02.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Республике
Карелия Константинов Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)



Заместитель начальника ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России по Республике Карелия майор внутренней службы Константинов Юрий
Сергеевич, тел.8(81457)51762, E-mail: ond_suojarvi@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение
(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о):

✓ лично

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

«10» часов «00» минут «11» 01 2021 г.

Шульман
(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Манаховецкая Алтина Васильевна, Глава Васильевской с/п
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«10» часов «00» минут «25» 01 2021 г.

Шульман





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Пряжинскому и Суоярвскому районам

г. Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62
E-mail: ond_suojarvi@mail.ru

Предписание № 1-ОВ
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Администрация Вешкельского сельского поселения

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пряжинского и Суоярвского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 11 января 2021 года № 1-ОВ государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки

в период с «25» января 2021 года по «27» января 2021 года заместителем начальника отдела – заместителем главного государственного инспектора Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Константиновым Юрием Сергеевичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания, территории, имущество и помещений, расположенных по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, с. Вешкелица, ул. Стойкина, д.6, (территория населенных пунктов с. Вешкелица, п. Игнойла, д. Хаутаваара, д. Арькойла, д. Хюрсюля)

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с главой администрации Вешкельского сельского поселения Малаховской Ириной Васильевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|----|--|---|-----------------|--|
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация, расположенная во внутренних помещениях администрации находится в неисправном состоянии. | ППР в РФ п. 54 – «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты». | 01.01.2022 года | |
| 2. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. | ППР в РФ п. 54 – «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем». | 01.01.2022 года | |
| 3. | Пожарные извещатели в помещении кабинета главы администрации, в помещении специалиста администрации, размещены на расстоянии мене 0,5 м. от электросветильников. | ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 83; СП 5.13130 п. 13.3.6 – «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности». | 01.01.2022 года | |
| 4. | Огнетушители, расположенные в общем коридоре, не исправны. | ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 9.13130 п. 4.3.1 – «Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей». | 01.01.2022 года | |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------|--|
| 5. | Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания. | ППР в РФ п. 54 – «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств». | 01.01.2022 года | |
| 6. | В с. Вешкелица на ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Гористая отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения | Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности". | 01.01.2022 года | |
| 7. | На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения. | ППР в РФ п. 48 – «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения». | 01.01.2022 года | |
| 8. | Отсутствует возможность проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям в п. Игнойла. | п. 6 ст. 63, ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ППР в РФ п. 71 – «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения» | 01.01.2022 года | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель главного
государственного инспектора Пряжинского и
Суоярвского районов по пожарному надзору
Константинов Юрий Сергеевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«27» января 2021г.



Предписание для исполнения получила:

Глава администрации Вешкельского сельского поселения
Малаховская Ирина Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

И. Малаховская
(подпись)

«27» января 2021г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Пряжинскому и Суоярвскому районам

г. Суоярви, пер. Комсомольский, д. 8, тел./факс 5-17-62
E-mail: ond_suojarvi@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 1-ОВ

27 января 2021 года 12 часов 00 минут
(время, дата составления акта)

г. Суоярви
(место составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пряжинского и Суоярвского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 11 января 2021 года № 1-ОВ
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка Администрации Вешкельского сельского поселения, Республика Карелия, Суоярвский район, с. Вешкелица, ул. Стойкина, д. 6, (территория населенных пунктов с. Вешкелица, п. Игнойла, д. Хаутаваара, д. Арькойла, д. Хюрсюля)
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))
(вид проверки)


Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:
Администрации Вешкельского сельского поселения, ИНН 1016010711, юридический адрес: Республика Карелия, Суоярвский район, с. Вешкелица, ул. Стойкина, д. 6.
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

| Даты и время проведения проверки: | | Продолжительность | |
|-----------------------------------|--|-------------------|------|
| « 25 » | января 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. | 14 час. 00 мин. | 4 ч. |
| « 27 » | января 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. | 12 час. 00 мин. | 2 ч. |

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (« 6 » часов)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Глава администрации Вешкельского сельского поселения Малаховская Ирина Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «25» января 2021 г.


(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Заместитель начальника отдела – заместитель главного государственного инспектора Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Константинов Юрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Глава администрации Вешкельского сельского поселения Малаховская Ирина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автоматическая установка пожарной сигнализации, расположенная во внутренних помещениях администрации находится в неисправном состоянии. | ППР в РФ п. 54 – «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты». | администрация Вешкельского сельского поселения |
| 2. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. | ППР в РФ п. 54 – «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем». | администрация Вешкельского сельского поселения |
| 3. | Пожарные извещатели в помещении кабинета главы администрации, в помещении специалиста администрации, размещены на расстоянии мене 0,5 м. от электросветильников. | ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 83; СП 5.13130 п. 13.3.6 – «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение работоспособности». | администрация Вешкельского сельского поселения |
| 4. | Огнетушители, расположенные в общем коридоре, не исправны. | ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 9.13130 п. 4.3.1 – «Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку | администрация Вешкельского сельского поселения |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | огнетушителей». | |
| 5. | Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания. | ППР в РФ п. 54 – «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств». | администрация Вешкельского сельского поселения |
| 6. | В с. Вешкелица на ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Гористая отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения | Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности". | администрация Вешкельского сельского поселения |
| 7. | На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения. | ППР в РФ п. 48 – «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения». | администрация Вешкельского сельского поселения |
| 8. | Отсутствует возможность проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям в п. Игнойла. | п. 6 ст. 63, ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ППР в РФ п. 71 – «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения» | администрация Вешкельского сельского поселения |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

предписание №1-ОВ об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 27.01.2021 года,
протокол №7 об административном правонарушении от 27.01.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела — заместитель главного государственного инспектора
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Константинов Юрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 27 ” января 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Вешкельского сельского поселения Малаховская Ирина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” января 20 21 г.

Ирина Васильевна
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)