



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам

шт.г. Калевала, ул. Советская, д. 15, тел. / факс (81454) 4-20-94, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: kalevalagpn@yandex.ru

шт.г. Калевала
(место составления акта)

30 апреля 2021 г.
(дата составления акта)

12 : 00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1 - ОБ
органа государственной власти (местного самоуправления)

По адресу(ам):

**на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Боровой и в здании администрации по адресу: Республика
Карелия, Калевальский район, п. Боровой, ул. Школьная, д. 7**

(место проведения проверки)

На основании:

**Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам, заместителя главного государственного инспектора по
г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 05 апреля 2021 г. № 1 - ОБ**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период с 09.04.2021 г. по 07.05.2021 г.

проведена плановая выездная проверка в отношении:
(вид проверки)

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

1 рабочий день /
(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

**Отделом надзорной деятельности и профилактической беседы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

Мостайкина Любовь Валериевна - Глава Боровского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

" 11 " часов " 00 " минут " 09 " апреля 20 21 г. ✓

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

**Андреанов Иван Олегович - начальника ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Мостайкина Любовь Валериевна - Глава Боровского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4
	Территория населенного пункта п. Боровой		
1	Противопожарные расстояния от зданий (жилых домов) в районе ул. Сосновая, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Пионерская, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Студенческая, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Березовая населенного пункта п. Боровой до лесных насаждений в лесном массиве менее 30 м., и противопожарные расстояния от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках в районе ул. Сосновая, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Пионерская, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Студенческая, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Березовая населенного пункта п. Боровой до лесных насаждений в лесном массиве составляет менее 15 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123) ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м... Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	Администрация Боровского сельского поселения
2	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте п.Боровой, который граничит с лесничеством.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР в РФ), п.63. (...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...)	Администрация Боровского сельского поселения

3	<p>Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов: ПГ №2, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Сосновая, д. 17 (из гидранта (далее - ПГ) не уходит вода, сломана крышка); ПГ №3, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Строительная, д. 11 (из ПГ не уходит вода, сломана крышка); ПГ №4, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Строительная, д. 6 (из ПГ не уходит вода); ПГ №5, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Пионерская, д. 1 (ПГ загрязнен, сломана крышка); ПГ №6, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Мира, д. 2 (из ПГ не уходит вода, загрязнен); ПГ №7, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Северная, д. 1 (из ПГ не уходит вода, загрязнен); ПГ №8, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Надежды, д. 4 (из ПГ не уходит вода, загрязнен); ПГ №11, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 17 (ПГ заменен на запорный кран); ПГ №12, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 15 (из ПГ вода не идет); ПГ №14, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 6 (из ПГ вода не идет); ПГ №15, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 2 (из ПГ вода не идет); расположенного на перекрестке ул. Школьная и ул. Вокзальная (ПГ заменен на запорный кран).</p>	<p>ФЗ-123, ст. 63 (Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2)разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.); ППР в РФ, п. 75 (Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".)</p>	<p>Администрация Боровского сельского поселения</p>
4	<p>Не обеспечено исправное состояние пожарных водоемов, расположенных, по адресам: п. Боровой, ул.Советская, в районе расположения дома №96 (крышка сгнила, заполнен неполностью); п. Боровой, ул.Советская, в районе расположения дома №5 (крышка сгнила, вода с примесью ржавчины); п. Боровой, ул.Советская, в районе расположения дома №96;</p>	<p>ФЗ-123, ст. 63 (Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2)разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.); ППР в РФ, п. 75 (Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".)</p>	<p>Администрация Боровского сельского поселения</p>
5	<p>Отсутствует обозначение направления движения к наружным противопожарным водоемкам, расположенным на территории п. Боровой.</p>	<p>ППР в РФ, п. 48 (Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).</p>	<p>Администрация Боровского сельского поселения</p>

6	В радиусе 200м. от зданий, находящихся в районе ул. Первомайская, ул. Советская п. Боровой отсутствуют в достаточном количестве (не менее двух) пожарные резервуары или искусственные водоемы, либо подъезды к естественным водоемам с запасом воды на пожаротушение.	Федеральный закон от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" №69-ФЗ (далее ФЗ-69), ст.19: (К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях); Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 62, 99; СП 8.13130.2009 п. п.п. 4.1, 9.1-9.10.	Администрация Боровского сельского поселения
---	---	--	--

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30.04.2021 г. № 1 - ОВ / 1 / 1

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тыначев Алексей Васильевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

30 апреля 2021 г.

М.ЛП.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мостайкина Любовь Валериевна - Глава Боровского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления)

(подпись)

30 апреля 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, уполномоченного на проведении проверки)

(подпись)

" " 20 г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " 04 " мая 2021 г. исх. № б/н