



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gpnmuez@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1 - ОВ / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Администрации Боровского сельского поселения, в лице Мостайкиной Любовь Валериевны - Главы Боровского сельского поселения**

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 05.04.2021 г. № 1 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
в период с 09.04.2021 г. по 07.05.2021 г.

Андриановым Иваном Олеговичем - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(вид проверки)

**АДМИНИСТРАЦИИ БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

по адресу(ам):

на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Боровой и в здании администрации по адресу: Республика Карелия,  
Калевальский район, п. Боровой, ул. Школьная, д. 7

(места фактического осуществления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления))

совместно с:

**Мостайкиной Любовью Валериевной - Главой Боровского сельского поселения**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Территория населенного пункта п. Боровой			

1	<p>Противопожарные расстояния от зданий (жилых домов) в районе ул. Сосновая, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Пионерская, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Студенческая, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Березовая населенного пункта п. Боровой до лесных насаждений в лесном массиве менее 30 м., и противопожарные расстояния от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках в районе ул. Сосновая, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Пионерская, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Студенческая, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Березовая населенного пункта п. Боровой до лесных насаждений в лесном массиве составляет менее 15 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123) ст.ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты: ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.14. - "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м.."</p> <p>Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."</p>	15.04.2022	
2	<p>Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы в населенном пункте п.Боровой, который граничит с лесничеством.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР в РФ), п.63. - (...В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров...)</p>	15.04.2022	
3	<p>Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов: ПГ №2, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Сосновая, д. 17 (из гидранта (далее - ПГ) не уходит вода, сломана крышка); ПГ №3, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Строительная, д. 11 (из ПГ не уходит вода, сломана крышка); ПГ №4, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Строительная, д. 6 (из ПГ не уходит вода); ПГ №5, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Пионерская, д. 1 (ПГ загрязнен, сломана крышка); ПГ №6, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Мира, д. 2 (из ПГ не уходит вода, загрязнен); ПГ №7, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Северная, д. 1 (из ПГ не уходит вода, загрязнен); ПГ №8, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Надежды, д. 4 (из ПГ не уходит вода, загрязнен); ПГ №11, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 17 (ПГ заменен на запорный кран); ПГ №12, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 15 (из ПГ вода не идет); ПГ №14, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 6 (из ПГ вода не идет); ПГ №15, расположенного возле дома по адресу п. Боровой, ул. Октябрьская, д. 2 (из ПГ вода не идет); расположенного на перекрестке ул. Школьная и ул. Вокзальная (ПГ заменен на запорный кран).</p>	<p>ФЗ-123, ст. 63 (Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2)разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;); ППР в РФ, п. 75 (Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".)</p>	15.04.2022	

4	<p>Не обеспечено исправное состояние пожарных водоемов, расположенных, по адресам: п. Боровой, ул.Советская, в районе расположения дома №9б (крышка сгнила, заполнен неполностью); п. Боровой, ул.Советская, в районе расположения дома №5 (крышка сгнила, вода с примесью ржавчины); п. Боровой, ул.Советская, в районе расположения дома №9б;</p>	<p>ФЗ-123, ст. 63 (Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2)разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.); ППР в РФ, п. 75 (Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".)</p>	15.04.2022	
5	<p>Отсутствует обозначение направления движения к наружным противопожарным воисточникам, расположенным на территории п. Боровой.</p>	<p>ППР в РФ, п. 48 (Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).</p>	15.04.2022	
6	<p>В радиусе 200м. от зданий, находящихся в районе ул. Первомайская, ул. Советская п. Боровой отсутствуют в достаточном количестве (не менее двух) пожарные резервуары или искусственные водоемы, либо подъезды к естественным водоемам с запасом воды на пожаротушение.</p>	<p>Федеральный закон от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" №69-ФЗ (далее ФЗ-69), ст.19: (К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях); Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 62, 99; СП 8.13130.2009 п. п.п. 4.1, 9.1-9.10.</p>	15.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Анрианов Иван Олегович - начальника ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

30 апреля 2021 г.



✓  
(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

**Мостайкина Любовь Валериевна - Глава Боровского сельского поселения**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя органа власти (местного самоуправления)

(подпись)

**30 апреля 2021 г.**

✓

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  
от " 04 " мая 2021 г. исх. № 6/н