



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и
Суоярвскому районам**

Республика Карелия, Пряжинский район, п.г.т. Пряжа, ул. Строительная, д. 6,
тел. (81456) 3-11-00

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 06 апреля 2021 года № 2-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Крошнозерского сельского поселения, ОГРН 1051002321457, ИНН 1021504184

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Республика Карелия, Пряжинский район, с. Крошнозеро, ул. Магистральная, д. 14 (территории населённых пунктов с. Крошнозеро, д. Гонганалица, д. Эршनावолок, д. Каскесनावолок, д. Коккойла, д. Котчюра).

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Павлова Сергея Юрьевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

- контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 24.04.2020 г. № 1-ОВ/1/1.

7. Предметом настоящей проверки является:

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 12 апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее

11 мая 2021 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации);

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (12.04.2021-11.05.2021);

- обследование территорий - (12.04.2021-11.05.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

Документы подтверждающие выполнение предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 24.04.2020 г. № 1-ОВ/1/1.

Начальник ОНД и ПР по Пряжинскому и
Суоярвскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Карелия
С.Ю. Павлов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказа о проведении
проверки)



[Handwritten signature]

(подпись, заверенная печатью)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Карелия Гусельников Андрей Иванович, (81456) 3-11-00, e-mail: gpnpraz@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный
телефон, электронный адрес (при наличии).)

О проведении проверки юридического лица, индивидуальный предприниматель уведомлен(о):

лично
(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии
распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

«12» часов «00» минут «06» «04» 2021 г.

[Handwritten signature]

(подпись уведомителя, либо
личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Тетова Кристина Сергеевна *Дониксарова А.И.*
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«11» часов «00» минут «14» «04» 2021 г.

[Handwritten signature]

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия**
пгт. Пряжа, ул. Строительная, д. 6, тел. 8(81456)3-11-00, факс 8(81456)3-11-00,
тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpnpraz@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

п.г.т. Пряжа 14:00 20.04.2021 г.
(место составления акта) (время составления акта) (дата составления акта)

Акт проверки

органа государственной власти (местного самоуправления).

№ 2-ОВ

По адресу/адресам: с. Крошнозеро, ул. Магистральная, д. 14
территории населённых пунктов с. Крошнозеро, д. Гонганалица, д. Ершаволок, д. Каскеснаволок, д.
Коккойла, д. Котчюра
(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

Павлова Сергея Юрьевича

2-ОВ от 06.04.2021 г.

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая
(плановая, внеплановая)

выездная
(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Крошнозерского сельского поселения по адресу: с. Крошнозеро, ул.
Магистральная д. 14, (территории населенных пунктов: с. Крошнозеро, д. Гонганалица, д.
Ершаволок, д. Каскеснаволок, д. Коккойла, д. Котчюра)

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлен(а) в 12 час. 00 мин. 06.04.2021 г.

Пономарёва Любовь Николаевна, Глава администрации Крошнозерского сельского
поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при
проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

начальник ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам
Павлов Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения
к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Пономарёва Любовь Николаевна, Глава администрации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	На территории д. Гонганалица, д. Ершнаволок, д. Каскеснаволок, д. Коккойла, д. Котчура отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	Федеральный Закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 63 Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;	Администрация Крошнозерского сельского поселения

2	<p>Территории ул. Центральная, пер. Школьный, ул. Родниковая не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"</p>	<p>Администрация Крошнозерского сельского поселения</p>
3	<p>Не обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоёмов , расположенных на территории поселения</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 75. ... При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Администрация Крошнозерского сельского поселения</p>

4	<p>На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>Администрация Крошнозерского сельского поселения</p>
---	---	--	---

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание № 2-ОВ/1/1 от 20.04.2021 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Начальник
ОНДиПР по Пряжинскому и
Суоярвскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России
по Республике Карелия
Павлов Сергей Юрьевич**

(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

"20" апреля 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Глава администрации
Крошнозерского сельского
поселения Пономарёва Любовь
Николаевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления))

"20" апреля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного
на проведении проверки)

(подпись)

" " _____ 20__ г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Карелия**

пгт. Пряжа, ул. Строительная, д. 6, тел. 8(81456)3-11-00, факс 8(81456)3-11-00,
тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpnpraz@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 2-ОВ/ 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Администрации Крошнозерского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице Пономарёвой Любови Николаевны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Пряжинского и Суоярвского районов

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 14.04.2021 г. до 20.04.2021 г.

проведена

внеплановая

проверка

плановая/внеплановая

**начальником ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам
Павловым Сергеем Юрьевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

**Администрации Крошнозерского сельского поселения по адресу: с. Крошнозеро, ул.
Магистральная, д. 14(территории населённых пунктов с. Крошнозеро, д. Гонгналица, д.
Ершнаволок, д. Каскеснаволок, д. Коккойла, д. Котчура)**

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

расположенном(ых) по адресу(ам):

**территории населённых пунктов с. Крошнозеро, д. Гонгналица, д. Ершнаволок, д.
Каскеснаволок, д. Коккойла, д. Котчура**

(адрес объекта защиты)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

**Главой администрации Крошнозерского сельского поселения Пономарёвой Любовью
Николаевной**

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На территории д. Гонганалица, д. Ершнаволок, д. Каскеснаволок, д. Коккойла, д. Котчура отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	Федеральный Закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 63 Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;	01.04.2022 г.	
2	Территории ул. Центральная, пер. Школьный, ул. Родниковая не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2)разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"	01.04.2022 г.	

3	<p>Не обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоёмов, расположенных на территории поселения</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 75. ... При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	01.04.2022 г.	
4	<p>На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник
ОНДиПР по Пряжинскому и
Суоярвскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Республике
Карелия
Павлов С.Ю.**

(Должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по
пожарному надзору)

"20" апреля 2021 г.


Предписание для исполнения получил(а):

Пономарёва Л.Н.

(фамилия, инициалы законного
представителя органа власти (местного
самоуправления)

"20" апреля 2021 г.



✓ 
(подпись)