



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, «телефон доверия» 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и
Пудожскому районам**

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. 5-13-80, 5-19-01, факс 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gnpnado@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 5-ОВ**

г. Пудож
(место составления акта)

12 час. 00 мин.
(время)

27 апреля 2021 г.
(дата составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от
26.03.2021 года № 5-ОВ

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка в отношении администрации Красноборского сельского поселения
Пудожского муниципального района Республики Карелия (территория поселения).

(вид проверки)

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Администрация Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района
Республики Карелия, ИНН 1015006134, юридический адрес: Республика Карелия, Пудожский
район, п. Красноборский, ул. Центральная, д. 1,

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

26 апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.
27 апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 9 часов
(рабочих дней; часов)


С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Зубов Алексей Владимирович, глава Красноборского сельского поселения Пудожского
муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

органа власти (местного самоуправления)

в 11 час. 00 мин. 26.04.2021 г.


(подпись)

Лицо, проводившее проверку:

Начальник ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам

Попов Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
экспертных организаций: эксперты не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Зубов Алексей Владимирович, глава Красноборского сельского поселения Пудожского
муниципального района Республики Карелия
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления))

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы администрации Красноборского сельского поселения Пудожского
муниципального района Республики Карелия - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты (Республика Карелия, Пудожский район территория
населенных пунктов п. Красноборский, д. Гакукса, д. Каршево, д. Нигижма, п. Чернореченский,
помещения администрации по адресу п. Красноборский, ул. Центральная, д. 1)
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается
соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности:

не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае
отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На территории населенных пунктов поселения в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ) п. 70 «В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владельцы помещений и (или)	Администрация Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия; глава Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия Зубов Алексей Владимирович

		<p>распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».</p>	
<p>2.</p>	<p>Не предусмотрено создание защитной противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 1,5 метра в месте непосредственного примыкания населенного пункта п. Красноборский считающегося подверженным угрозе лесных пожаров, к смешанному лесному участку.</p>	<p>ППР в РФ п. 74 «На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоемным объектам в целях пожаротушения.»; п. 415 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) «Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса»; п. 416 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) «Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:</p> <p>а) менее 100 метров от границы</p>	<p>Администрация Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия; глава Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия Зубов Алексей Владимирович</p>

		<p>населенного пункта, территории организации отдыха детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей более 2;</p> <p>б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее».</p>	
3.	<p>Не созданы условия для забора воды для целей пожаротушения из источников наружного водоснабжения (пожарных водоемов и естественных источников водоснабжения)</p>	<p>ППР в РФ п. 75 «Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; ст. 19, ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» «К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».</p>	<p>Администрация Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия; глава Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия Зубов Алексей Владимирович</p>
4.	<p>На территории поселения направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>ППР в РФ п. 48 «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения».</p>	<p>Администрация Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия; глава Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия Зубов Алексей Владимирович</p>
5.	<p>На территориях населенных пунктов не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных</p>	<p>ППР в РФ п. 75 «При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в</p>	<p>Администрация Красноборского сельского поселения Пудожского</p>

<p>автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения».</p>	<p>муниципального района Республики Карелия; глава Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия Зубов Алексей Владимирович</p>
--	---	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): невыявлено

нарушений не выявлено: выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Предписание № 5-ОВ/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 27.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам
Попов Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

27 апреля 2021 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а).

Зубов Алексей Владимирович, глава Красноборского сельского поселения
Пудожского муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

27 апреля 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)