

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам
(Олонецкий район)
г. Олонец, ул. Володарского, д.22, тел. (81436) 4-18-23, тел. доверия 79-99-99,
E-mail:ogpn_olonec@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3-ОВ/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Видлицкого сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице главы администрации Видлицкого сельского поселения Степановой Татьяны Васильевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 3-ОВ от "01" апреля 2021 года,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 10 час. 00 мин. "01" апреля 2021 года по 10 час. 00 мин. "12" апреля 2021 года
проведена _____ внеплановая _____ проверка

_____ плановая/внеплановая

Заместителем главного государственного инспектора Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному
надзору, заместителем начальника ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Карелия Прокопьевым Александром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

Администрации Видлицкого сельского поселения

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

Республика Карелия, Олонецкий район, территория населенного пункта п. Устье-Видлицы

(адрес объекта защиты)

совместно с:

Глава администрации Видлицкого сельского поселения Степанова Татьяна Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Не обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоемов (река Видлица), расположенных на территории п. Устье Видлицы.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п.75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	01.06.2021г.	
2	<p>Территория населенного пункта п. Устье-Видлицы не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68.</p> <p>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.</p>	01.06.2021г.	
3	<p>п. Устье -Видлицы подвержен угрозе лесных пожаров ввиду его непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку. Расстояние от крайних деревьев соответствующего лесного участка менее 30 и 50 метров до объектов жилого сектора: переулок Ладожский, д. 17 (35 метров), д. 18 (30 метров), ул. Песочная, д. 2 (31 метр), д. 3 (20 метров), д. 5 (25 метров), ул. Ладожская, д. 66 (31 метр).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) 415. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса.</p> <p>416. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: а) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее.</p> <p>построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участках до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м."</p>	01.06.2021г.	
		<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; п.4.14. СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее СП 4.13130.2020: Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.</p>		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного
государственного инспектора
Олонецкого и Питкярантского
районов по пожарному надзору,
заместитель начальника ОНД и ПР
по Олонецкому и Питкярантскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия
Прокопьев Александр
Владимирович

(Должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"12" апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Глава администрации
Видлицкого сельского
поселения Степанова Татьяна
Васильевна

(фамилия, инициалы законного представителя
органа власти (местного самоуправления))

"12" апреля 2021 года



(подпись)