

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам
г. Кемь, ул. Энергетиков, д.27а, тел. 7-27-01, тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpn-kemm@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г. Кемь

10 час 00 мин

28.04.2021 г.

(место составления акта)

(время составления акта)

(дата составления акта)

Акт проверки

органа государственной власти (местного самоуправления).

№

1-ОВ

По адресу/адресам:

Республика Карелия, Кемский муниципальный район,

г. Кемь, Пролетарский проспект, д. 30

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора
по Кемскому и Лоухскому районам по пожарному надзору
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

Романова Александра Ивановича

№ 1-ОВ от 17.03.2021 г.

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

(№ и дата распоряжения)

была проведена

плановая

выездная

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Кемского муниципального района (территория Кемского городского поселения и помещения
администрации района)

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня, 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНДиПР по Кемскому и Лоухскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлен(а) в 11 час. 35 мин. 06 апреля 2021 г.

Глава администрации Кемского муниципального района Петров Дмитрий

Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при
проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР по Кемскому и Лоухскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по РК майор
внутренней службы Романов Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава администрации Кемского муниципального района Петров Дмитрий Александрович, заместитель главы
администрации Кемского муниципального района Долинина Светлана Владимировна, ведущий специалист
отдела ЖКХ администрации Кемского муниципального района Мельгина Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	На территории поселения не проводится обучение населения мерам пожарной безопасности и противопожарная пропаганда.	Федеральный закон от 24.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" статья 19: К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 63: Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических	Администрация Кемского муниципального района
2	В поселении отсутствуют разработанные и утвержденные планы и (или) программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов.	Федеральный закон от 24.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" статья 19: К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 63: Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	Администрация Кемского муниципального района
3	В поселении не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны.	Федеральный закон от 24.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" статья 19: К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 63: Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.	Администрация Кемского муниципального района

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	Кемское городское поселение (район Гайжево, ул. Мельничная, ул. Вицупа, ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Большой Пудас, ул. Слободская в районе д. 22, 24, ул. Набережная, ул. Сенная, п. Сокол) не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. (далее ППР) п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	Администрация Кемского муниципального района
2	На территории населенного пункта пожарные пирсы и искусственные противопожарные водоемы находятся в неисправном состоянии, а именно пожарные пирсы - ул. Слободская, Слободской переулок, ул. Морская, ул. Малышева, ул. Павлика Морозова (в районе военкомата), ул. Павлика Морозова (в районе моста через р. Кемь), ул. Бланки, пожарные водоемы - ул. Первомайская в районе д.14, д. 9, ул. Школьная д. 2а, ул. Свободы д. 3, ул. Кирпичная, д.7, ул. Подужемская д. 20, д. 10, д.7, ул. Загородная д.17	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; ППР п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	Администрация Кемского муниципального района
3	На территории населенного пункта пожарные пирсы и искусственные противопожарные водоемы не имеют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	ППР п. 75. - При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.	Администрация Кемского муниципального района
4	На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.	ППР п. 48: Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Администрация Кемского муниципального района

5	На территории поселения допускается устройство свалок горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам (ул. Ленина, д. 18, д. 61, ул. Каменева д. 18, д.20, Пролетарский проспект д. 6-10, ул. Калинина д.1, ул. Машинистов д. 11, ул. Октябрьская д. 8-10, ул. Речная 13-14, ул. Свободы д.1-3, ул. Подужемская д. 10, ул. Загородная д. 8,9,13, ул. Беломорская д. 10-12).	ППР п. 68: На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.	Администрация Кемского муниципального района
6	На территории поселения допускается устройство свалок отходов на территориях общего пользования (ул. Вей-луда, ул. Свердлова, ул. Береговая, ул. Школьная (у дороги), ул. Беломорская в районе д. 1, ул. Советская (овраг в конце улицы), ул. Ломоносова в районе д. 156, 31, Дорожный переулок, ул. Гористая - ул. Фрунзе).	ППР п. 69: На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.	Администрация Кемского муниципального района
7	Территория поселения, прилегающая к лесу не очищена от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо не отделена от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	ППР п. 70: В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	Администрация Кемского муниципального района
8	Замки на дверях эвакуационных выходов здания администрации не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР п. 26: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Администрация Кемского муниципального района

Прилагаемые к акту проверки документы:

предписание №1-ОВ/1/1 от 28.04.2021 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР
по Кемскому и Лоухскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по РК
Романов Александр Иванович

(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

28.04.2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Кемского
муниципального района Петров
Дмитрий Александрович



28.04.2021

2	В поселении отсутствуют разработанные и утвержденные планы и (или) программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов.	Федеральный закон от 24.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" статья 19: К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 63: Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	01.04.2022 г.	
3	В поселении не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны.	Федеральный закон от 24.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" статья 19: К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 63: Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.	01.04.2022 г.	
4	Кемское городское поселение (район Гайжево, ул. Мельничная, ул. Вицупа, ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Большой Пудас, ул. Слободская в районе д. 22, 24, ул. Набережная, ул. Сенная, п. Сокол) не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 62. - "1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом", ст. 68; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. (далее ППР) п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	01.04.2022 г.	
5	На территории населенного пункта пожарные пирсы и искусственные противопожарные водоемы находятся в неисправном состоянии, а именно пожарные пирсы - ул. Слободская, Слободской переулок, ул. Морская, ул. Малышева, ул. Павлика Морозова (в районе военкомата), ул. Павлика Морозова (в районе моста через р. Кемь), ул. Бланки, пожарные водоемы - ул. Первомайская в районе д.14, д. 9, ул. Школьная д. 2а, ул. Свободы д. 3, ул. Кирпичная, д.7, ул. Подужемская д. 20, л 10 л 7 ул. Загородная л 17	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63; ППР п. 75. - "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»."	01.04.2022 г.	
6	На территории населенного пункта пожарные пирсы и искусственные противопожарные водоемы не имеют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	ППР п. 75. - При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.	01.04.2022 г.	

7	На территории поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения.	ППР п. 48: Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.04.2022 г.	
8	На территории поселения допускается устройство свалок горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам (ул. Ленина, д. 18, д. 61, ул. Каменева д. 18, д. 20, Пролетарский проспект д. 6-10, ул. Калинина д. 1, ул. Машинистов д. 11, ул. Октябрьская д. 8-10, ул. Речная 13-14, ул. Свободы д. 1-3, ул. Подужемская д. 10, ул. Загородная д. 8, 9, 13, ул. Беломорская д. 10-12).	ППР п. 68: На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.	01.04.2022 г.	
9	На территории поселения допускается устройство свалок отходов на территориях общего пользования (ул. Вей-луда, ул. Свердлова, ул. Береговая, ул. Школьная (у дороги), ул. Беломорская в районе д. 1, ул. Советская (овраг в конце улицы), ул. Ломоносова в районе д. 15б, 31, Дорожный переулок, ул. Гористая - ул. Фрунзе).	ППР п. 69: На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.	01.04.2022 г.	
10	Территория поселения, прилегающая к лесу не очищена от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо не отделена от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	ППР п. 70: В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	01.04.2022 г.	
11	Замки на дверях эвакуационных выходов здания администрации не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР п. 26: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель начальника
ОНДиПР по Кемскому и
Лоухскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по РК Романов
Александр Иванович**

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

28.04.2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

**Глава администрации Кемского
муниципального района Петров
Дмитрий Александрович**

(фамилия, инициалы законного представителя органа власти (местного самоуправления))

" " 20 г.



(подпись)

М.Л.П.

(подпись)

28.04.2021