



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Медвежьегорскому и Пудожскому районам

Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22,
тел. (81434) 5-67-64 gpnmedgora@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 25 марта 2021 года № 1-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Пиндушского городского поселения, ИНН 1013800077
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения: территории населенных пунктов п. Пиндуши, п. Лумбуши, ст. Вичка,
ст. Масельская и помещения администрации по адресу п. Пиндуши, ул. Ленина, д. 8

юридический адрес: Республика Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Пиндуши, ул. Ленина, д.8
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: заместителя
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Медвежьегорского
и Пудожского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике
Карелия Павлова Александра Юрьевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, размещенного в сети
Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

Установление соответствия требований и (или) требований установленных

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 05 апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее 30 апреля 2021 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (05.04.2021-30.04.2021);

- обследование объектов защиты и территорий - (05.04.2021-30.04.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

(с указанием наименований муниципальных целевых программ по вопросам

- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
 - установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
 - обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
 - обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
 - организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
 - социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.
- Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Карелия А.Ю. Павлов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Медвежьегорского и Пудожского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Карелия Павлов Александр Юрьевич, (81434) 5-67-64, e-mail: gpnmedgora@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение
(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).)

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомлен(о):

Логно
(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением
получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой;
фамилия, инициалы уведомителя)

« 11 » часов « 00 » минут « 23 » 03 2021 г.

(подпись уведомителя, либо
личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Заря Александр Викторович Глава Пудожского гор. пос.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

« 14 » часов « 00 » минут « 12 » 04 2021 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам
г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.22, тел./факс 5-67-64 тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmedgora@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г. Медвежьегорск
(место составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

30.04.2021г.
(дата составления
акта)

Акт проверки

органа государственной власти (местного самоуправления).

№

1-ОВ

12.04.2021г. - 30.04.2021г.
(дата (период) проведения проверки)

по адресу:

территории населенных пунктов п. Пиндуши, п. Лумбуши, ст. Вичка, ст. Масельская
и помещения администрации по адресу п. Пиндуши, ул. Ленина, д. 8
(место проведения проверки)

на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по Медвежьегорскому и Пудожскому
районам по пожарному надзору
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

Павлова Александра Юрьевича

№ 1-ОВ от
25.03.2021г.
(№ и дата
распоряжения)

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

была проведена проверка в
отношении:

Администрации Пиндушского городского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

продолжительность проверки:

с 14 час. 00 мин. "12" апреля 2021 г. по 16 час. 00 мин. "12" апреля 2021 г.
с 10 час. 00 мин. "30" апреля 2021 г. по 12 час. 00 мин. "30" апреля 2021 г.

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении
проверки

ознакомлен в 15 ч. 00 мин. "25" марта 2021 г.

Глава Администрации Пиндушского городского поселения
Заря Александр Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

**Заместитель начальника ОНДиПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Павлов Александр Юрьевич**

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

**Глава Администрации Пиндушского городского поселения
Заря Александр Валерьевич**

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушение
1	2	3	4
1	Не обеспечено надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения (гидрантов, искусственных водоёмов) на территории Пиндушского городского поселения	Статья 63 ФЗ-123 от 22.07.2008г. Ст. 19 Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994г. Первичные меры пожарной безопасности. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения	Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич
2	Не обеспечено включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территорий поселений и городских округов;	Статья 63 ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 19 Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994г. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;	Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич
3.	Не в полной мере проводится информирование населения о мерах пожарной безопасности.	Статья 63 ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 19 Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994г. оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения	Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич
4.	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны.	Статья 63 ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 19 Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994г. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;	Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушение
-------	--	---	---

1.	<p>Территории населенных пунктов п. Пиндуши в границах застройки ул. Повенецкая, ул. Молодёжная, ул. Гагарина, ул. Светлая, ул. м. Горького, ул. Кожпром, ул. Нефтебазы; п. Салмагуба, п. Кумсагуба, СОТ «Водник», ст. Масельгская, д. Великая Губа, ст. Вичка, ул. Терешковой, ул. Лесная прилегающая к лесу не очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо не отделена от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479), п. 70 В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>	<p>Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич</p>
2.	<p>Противопожарные расстояния п. Пиндуши в границах застройки ул. Повенецкая, ул. Молодёжная, ул. Гагарина, ул. Светлая, ул. м. Горького, ул. Кожпром, ул. Нефтебазы; п. Салмагуба, п. Кумсагуба, СОТ «Водник», ст. Масельгская, д. Великая Губа, ст. Вичка, ул. Терешковой, ул. Лесная от границ застройки с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – составляют менее 30 метров</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, ст. 4, ст. 6; ст. 63; СП 4.13130.2013 (УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. N 288) п. 4.14 Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.</p>	<p>Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич</p>
3	<p>Пожарные гидранты, расположенные по нижеперечисленным адресам, находятся в неисправном состоянии, а именно: - п.г.т. Пиндуши, ул. Конституции, д.19 - д. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 3 (смещено кольцо); - п.г.т. Пиндуши, ул. Конституции-Челюскинцев; - п.г.т. Пиндуши, ул. Челюскинцев, д.22 (проворачивается шток гидранта); - п.г.т. Пиндуши, ул. Конституции, д.19</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479), п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>	<p>Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич</p>
	<p>Пожарные водоёмы, расположенные по нижеперечисленным адресам, находятся в неисправном состоянии, а именно: п.г.т. Пиндуши, ул. Повенецкая, д. 11, 96 м. куб.; п.г.т. Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 22, 96 м. куб.; п.г.т. Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 23, 96 м. куб.; п.г.т. Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 18, 96 м. куб.; п.г.т. Пиндуши, ул. Первомайская, д. 1, 110 м. куб.</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного</p>	<p>Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич</p>

<p>4.</p> <p>п.г.т. Пиндуши, ул. Труда 9, 50 м. куб; п.г.т. Пиндуши, ул. Конституции, д. 19, 200 м³; п.г.т. Пиндуши, ул. Комсомольская, д.14, 96 м. куб.;</p> <p>п.г.т. Пиндуши, ул. Гагарина, д. 9, 96 м³ п.г.т. Пиндуши, ул. М. Горького, д. 16, 200 м³; п.г.т. Пиндуши, ул. М. Горького, д. 10, 96 м³; п.г.т. Пиндуши, д. Лумбуши, ул. Совхозная, 96 м³; п.г.т. Пиндуши, ул. Кожпром, 12, 96 м³</p> <p>п.г.т. Пиндуши ст. Вичка ул. Лесная 6, 96 м³; п.г.т. Пиндуши ст. Вичка ул. Лесная 4, 96 м³; п.г.т. Пиндуши, ул. Кирова 4, 96 м³; п.г.т. Пиндуши, ул. Онежская 1, 106 м³</p>	<p>гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> <p>п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов — 200 м.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479), п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	
<p>5.</p> <p>На территории Пиндушского городского поселения в границах застройки ст. Вичка, ул. Санаторная, ул. Кожпром, ул. Набережная, ул. Заводская, пер. Клубный, ул. Сахарова, ул. Петрозаводская отсутствуют источники для наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4, ст. 4, ст. 6; ст. 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов</p> <p>1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. СП 8.13130.2020 (УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 марта 2020 г. N 225), п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп). Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев по п.10.7 настоящего свода правил. п. 8.9 Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе</p>	<p>Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич</p>

6	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (гидрантам, пожарным водоёмам), не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479), п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич
7	В поселении отсутствует разработанная и утверждённая программа по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах населённых пунктов.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ст. 63 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич
8	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны.	ст. 63 ФЗ-123 от 22.07.2008г. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. ст. 19 ФЗ-69 от 21.12.1994г. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;	Глава Администрации Пиндушского городского поселения Заря Александр Валерьевич

■ выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

(выявлено/не выявлено)

(указываются реквизиты выданных предписаний)

■ нарушения(ий) ВЫЯВЛЕНЫ

(выявлены/не выявлено)

Прилагаемые документы:

Предписание №1-ОВ/1/1 от 30.04.2021г.

(указываются наименования и реквизиты документов составленные в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника ОНД и ПР
по Медвежьегорскому и
Пудожскому районам Павлов А.Ю.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» апреля 2021г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Администрации
Заря Александр Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"29" апреля 2021 г.

Запись об отказе в ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

(подпись)

" " 20 г.