



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району
185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, тел. 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 06 апреля 2021 года № 6-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Нововилговского сельского поселения, ИНН 1020011620
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5; территория населенных пунктов сельского поселения: п. Новая Вилга, деревня Новое Лососинное, деревня Лососинное, деревня Вилга, деревня Половина, деревня Машезеро помещения администрации по адресу Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5)
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: Главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Тянвина Максима Геннадьевича, заместителя главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Курласова Петра Николаевича
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

Контроля выполнения предписания № 5-ОВ/1/1 от 14 мая 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 08 апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее

06 мая 2021 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (08.04.2021-06.05.2021);

- обследование объектов защиты и территорий - (08.04.2021-06.05.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе:

- акты выполненных работ

Начальник ОНДиПР по Прионежскому району
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Карелия Тянвин М.Г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя

органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)



Заместитель начальника ОНДиПР по Прионежскому району Курласов Петр Николаевич, тел: 73-02-50, E-mail: grn_prio@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о):

Тов. Новозимовское ср Ср Ср
(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

«10» часов «00» минут «06» 04 2021 г.



(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Тов. Новозимовское ср Ср Ср
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«15» часов «00» минут «08» 04 2021 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Вилга
30.04.2021

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району
185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail:
gpn_prio@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г. Петрозаводск
(место составления акта)

15:00
(время составления акта)

30.04.2021 г.
(дата составления акта)

Акт проверки

органа государственной власти (местного самоуправления).

№ 6-ОВ

По адресу/адресам:

Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, 5 (территория населенных пунктов Нововилговского сельского поселения – п. Новая Вилга, д. Вилга, д. Половина, д. Новое Лососинное, д. Лососинное, д. Машезеро, помещения администрации по адресу: п. Новая Вилга, ул. Центральная, 5)

(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Прионежского района по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

Танявина Максима Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

6-ОВ от 06.04.2021 г.

(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая

(плановая, внеплановая)

выездная

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Нововилговского сельского поселения (территории населенных пунктов Нововилговского сельского поселения – п. Новая Вилга, д. Вилга, д. Половина, д. Новое Лососинное, д. Лососинное, д. Машезеро, помещения администрации по адресу: п. Новая Вилга, ул. Центральная, 5)

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района УНДиПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлен(а) в 15 час. 00 мин. 08.04.2021 г.

Кручинина Людмила Александровна, глава поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Прионежского района

Курласов Петр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кручинина Людмила Александровна, глава поселения

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1.	Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляют менее 30 метров (д. Вилга (южная, северная и западные части (в т.ч. в р-не ул. Лесная), д. Половина (южная и восточная части)).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ 123), ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) п. 4.14 "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений... от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а так же от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м"	Администрация Нововилговского сельского поселения
2.	Территория населенных пунктов: п. Новая Вилга, д. Вилга, д. Половина, не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63.; В соответствии с требованиями п. 2.13 свода правил СП 8.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России № 225 от 30.03.2020) "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности." п. 5.1 "Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар)... жилых и общественных зданий ...следует принимать... по табл. 1" данных норм. п. 10.4. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; ППР РФ, п. 75 "Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".	Администрация Нововилговского сельского поселения
3.	Не обеспечена исправность и своевременный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения пожарных воемов: п. Новая Вилга - ул. Полевая (у ДК), ул. Гончара у д. 19 (в части содержания подъезда к водоему); в д. Вилга - (ул. Рождественская, 23, ул. Л. Рохлина у д. 5, Прионежское шоссе у д. 14); д. Половина (ул. Дачная, район кафе), в р-не подстанции (в части нахождения воды в любое время года).	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении правил противопожарного режима" "Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты".	Администрация Нововилговского сельского поселения

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание № 6-ОВ/1/1 от 30.04.2021 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Заместитель начальника ОНДиПР
по Прионежскому району Курласов
Петр Николаевич**

(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

"30" апреля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Кручинина Людмила
Александровна - глава
Нововилговского сельского
поселения**


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления))

"30" апреля 2021 г.

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного
на проведении проверки)

"__" _____ 20__ г.



(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району
185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail:

grn_prio@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 6-ОВ/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Администрации Нововилговского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Прионежского района

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 08.04.2020 г. до 29.04.2021 г.

проведена

внеплановая

проверка

плановая/внеплановая

заместителем начальника ОНДиПР по Прионежскому району

Курласовым Петром Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

Администрации Нововилговского сельского поселения

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

расположенном(ых) по адресу(ам):

Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, 5 (территория
населенных пунктов Нововилговского сельского поселения – п. Новая Вилга, д. Вилга, д.
Половина, д. Новое Лососинное, д. Лососинное, д. Машезеро, помещения администрации по
адресу: п. Новая Вилга, ул. Центральная, 5)

(адрес объекта защиты)

совместно с:

Главой Нововилговского сельского поселения Кручининой

Людмилой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	О (под) выпол (указыва только выполнени
1	2	3	4	5
1.	Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляют менее 30 метров (д. Вилга (южная, северная и западные части (в т.ч. в р не ул. Лесная), д. Половина (южная и восточная части).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ 123), ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) п. 4.14 "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений... от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а так же от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м"	01.04.2022	
2.	Территория населенных пунктов: п. Новая Вилга, д. Вилга, д. Половина, не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63.; В соответствии с требованиями п. 2.13 свода правил СП 8.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России № 225 от 30.03.2020) "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности." п. 5.1 "Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар)... жилых и общественных зданий ...следует принимать... по табл. 1" данных норм. п. 10.4. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; ППР РФ, п. 75 "Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".	01.04.2022	

<p>3. Не обеспечена исправность и своевременный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения пожарных воемов: п. Новая Вилга - ул. Полевая (у ДК), ул. Гончара у д. 19 (в части содержания подъезда к водоему); в д. Вилга - (ул. Рождественская, 23, ул. Л. Рохлина у д. 5, Прионежское шоссе у д. 14); д. Половина (ул. Дачная, район кафе), в р-не подстанции (в части нахождения воды в любое время года).</p>	<p>п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении правил противопожарного режима" "Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты".</p>	<p>01.04.2022</p>	
--	---	-------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель начальника
ОНДиПР по Прионежскому
району Курласов Петр
Николаевич**

(Должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"30" апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

**Кручинина Людмила
Александровна - глава
Нововилговского сельского
поселения**

(фамилия, инициалы законного
представителя органа власти (местного
самоуправления)

"01" _____ 2021 г.

✓
(подпись)