



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс. 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142)73-02-32, факс: (8142)73-02-41,
"телефон доверия" 79-99-99, e-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел.: 8(81437)5-41-67, "телефон доверия" 79-99-99
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления
от «26» апреля 2021 года №3-ОВ

1. Провести проверку в отношении: Администрации Муниципального образования "Летнереченское сельское поселение", 186550, Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, ИНН 1011007761;

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения: юридический адрес: 186550, Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, здания, помещения - Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, территории населенных пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда;

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:

Заместителя начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Таранова Сергея Константиновича, старшего дознавателя ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Матросова Александра Сергеевича, инспектора ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Воронкова Владислава Олеговича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год, доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия и информационном стенде в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия;

Задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 11 » мая 2021 года.

Проверку окончить не позднее « 07 » июня 2021 года.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки: статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Обязательные требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического(-их) лица(лиц), индивидуального(-ых) предпринимателя(-ей)
- правообладателей объекта защиты (11.05.2021 г. – 07.06.2021 г.);
- обследование объектов защиты и территорий (11.05.2021 г. – 07.06.2021 г.);

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 года №644 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 года №45228);

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель главного государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному
надзору, заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Воронков Владислав Олегович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия, тел.:(81437)5-41-67, e-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о) :

шова Ю. Ю. Свешникова

(указывается форма уведомления: - для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом;
- для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой)

в 10 час. 30 мин. " 30 " 03 20 11 года

Свешникова
(подпись)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

шова Ю. Ю. Свешникова

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

в 10 час. 00 мин. " 19 " 05 20 11 года

Свешникова
(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

гор. Беломорск
(место составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

02.06.2021 года
(дата составления акта)

Акт проверки
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 3-ОВ

По адресу/адресам:

186550, Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, здания, помещения -
Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, территории населенных
пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала,
ст. Летний, ст. Тунгуда;

(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

Таранова Сергея Константиновича

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

№3-ОВ от 26.04.2021 г.

(№ и дата распоряжения)

была проведена

плановая

выездная

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

администрации Муниципального образования "Сосновецкое сельское поселение"

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

3 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(ы) в 10 час. 00 мин. "19" мая 2021 года

глава муниципального образования Светлинская Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному
надзору, заместитель начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия Таранов Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

глава муниципального образования Светлинская Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных
федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4

1.	Территория общего пользования в п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;"	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
2.	Не определен порядок оповещения населения и подразделений противопожарной службы о пожаре в населенных пунктах поселения.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;"	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
3.	В границах сельских населенных пунктов поселения не определены меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;"	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
4.	В поселении отсутствуют утвержденные планы, схемы и (или) программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;"	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
5.	В границах и на территории сельских населенных пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда не осуществляется информирование населения мерам пожарной безопасности.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;"	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
6.	Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
7.	На территории поселения не проводится обучение жителей населенных пунктов мерам пожарной безопасности и проведения пропаганды в области пожарной безопасности.	ст.63 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", далее - №123-ФЗ: "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;"	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1.	На территории сельских населенных пунктов в границах поселения не определен запрет на разведение костров, использования открытого огня для приготовления пищи, сжиганию мусора, травы, листвы и иные отходов, материалов или изделий.	п.66 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", далее - ППРФ: "На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов."	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
2.	На территориях населенных пунктов поселения п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, территории населенных пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда, прилегающих к лесу, не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	п.70 ППРФ: "В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером."	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна

3.	<p>Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.</p>	<p>п.75 ППРРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.", ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.10.4 СП "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", далее - СП 8.13130: "Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от типа</p>	<p>АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна</p>
4.	<p>Расстояние от крайних деревьев хвойного (смешанного) лесного участка до объектов жилой застройки в д. Олимпий, п. Летний-2 составляет менее 30 и 50 метров.</p>	<p>п.416(б) ППРРФ: "Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее.".</p> <p>ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.4.14 СП "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее - СП 4.13130.2013: "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.".</p>	<p>АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна</p>

5.	В границах населенных пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы. Не предусмотрены удаление (сбор) сухой растительности, а также мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	п.74 ППРРФ: "На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоемам в целях пожаротушения."	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
6.	Не вносится (не ведется) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информация (на объекте защиты до начала проведения мероприятия по контролю записи велись в старых журналах): - о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; - об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;	п.54 ППРРФ: «Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты», п.60 ППРРФ: «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты».	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
7.	В помещениях администрации п. Летнереченский соединительные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей в случае пожара выполнены проводами без маркировки, характеризующей показатели пожарной опасности.	ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.4.5, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее - СП 6.13130.2013: «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.», «Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.»	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
8.	В администрации отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	п.2 ППРРФ: "В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях."	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
9.	С работниками администрации не проводится обучение мерам пожарной безопасности.	п.3 ППРРФ: "Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования."	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна

10.	Не назначено лицо(а) ответственное(ые) за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях администрации поселения.	п.4 ППРФ: "Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты."	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна
11.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов поселения не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.	п.63 ППРФ: "В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров."	АМО "Летнереченское сельское поселение", глава Светлинская Юлия Юрьевна

Прилагаемые к акту проверки документы:

предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.06.2021 года №3-ОВ/1/1.

(указываются наименования и реквизиты документов составленные в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного
государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов
по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР по
Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

"02" июня 2021 года



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава муниципального образования
"Летнереченское сельское поселение"
Светлинская Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления))

" 02 " 06 2021 года

✓ *Светлинская Ю.Ю.*
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного
на проведении проверки)

" ____ " ____ 20 ____ года

(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №3-ОВ/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Муниципального образования "Летнереченское сельское поселение"

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице главы муниципального образования Светлинской Юлии Юрьевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№3-ОВ от "26" апреля 2021 года,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 10 час. 00 мин. "19" мая 2021 года по 13 час. 00 мин. "19" мая 2021 года

в период с 15 час. 30 мин. "02" июня 2021 года по 16 час. 00 мин. "02" июня 2021 года

проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

Заместителем главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору,
заместителем начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Карелия Тарановым Сергеем Константиновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

территории населенных пунктов в границах поселения

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

186550, Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, здания, помещения -
Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, территории населенных пунктов п.
Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст.
Тунгуда;

(адрес объекта защиты)

совместно с:

главой муниципального образования Светлинской Юлией Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Территория общего пользования в п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;"	01.04.2022 г.	
2.	Не определен порядок оповещения населения и подразделений противопожарной службы о пожаре в населенных пунктах поселения.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;"	01.04.2022 г.	

3.	В границах сельских населенных пунктов поселения не определены меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;"	01.04.2022 г.	
4.	В поселении отсутствуют утвержденные планы, схемы и (или) программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;"	01.04.2022 г.	
5.	В границах и на территории сельских населенных пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 плузов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда не осуществляется информирование населения мерам пожарной безопасности.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;"	01.04.2022 г.	
6.	Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».	01.04.2022 г.	
7.	На территории поселения не проводится обучение жителей населенных пунктов мерам пожарной безопасности и проведения пропаганды в области пожарной безопасности.	ст.63 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", далее - №123-ФЗ: "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;"	01.04.2022 г.	
8.	На территории сельских населенных пунктов в границах поселения не определен запрет на разведение костров, использования открытого огня для приготовления пищи, сжиганию мусора, травы, листвы и иные отходов, материалов или изделий.	п.66 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", далее - ППРРФ: "На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов."	01.04.2022 г.	

9.	<p>На территориях населенных пунктов поселения п. Летнереченский, ул. Набережная, д.10, территории населенных пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда, прилегающих к лесу, не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>	<p>п.70 ППРРФ: "В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером."</p>	01.04.2022 г.	
10.	<p>Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.</p>	<p>п.75 ППРРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водонисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.", ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.10.4 СП "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", далее - СП 8.13130: "Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от</p>	01.04.2022 г.	
11.	<p>Расстояние от крайних деревьев хвойного (смешанного) лесного участка до объектов жилой застройки в д. Олимпий, п. Летний-2 составляет менее 30 и 50 метров.</p>	<p>п.416(б) ППРРФ: "Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее." ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.4.14 СП "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее - СП 4.13130.2013: "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."</p>	01.04.2022 г.	

12.	В границах населенных пунктов п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы. Не предусмотрены удаление (сбор) сухой растительности, а также мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	п.74 ППРРФ: "На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения."	01.04.2022 г.	
13.	Не вносится (не ведется) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информация (на объекте защиты до начала проведения мероприятия по контролю записи велись в старых журналах): - о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; - об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;	п.54 ППРРФ: «Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты», п.60 ППРРФ: «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты».	01.04.2022 г.	
14.	В помещениях администрации п. Летнереченский соединительные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей в случае пожара выполнены проводами без маркировки, характеризующей показатели пожарной опасности.	ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.4.5, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее - СП 6.13130.2013: «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.», «Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.»	01.04.2022 г.	
15.	В администрации отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	п.2 ППРРФ: "В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях."	01.04.2022 г.	
16.	С работниками администрации не проводится обучение мерам пожарной безопасности.	п.3 ППРРФ: "Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования."	01.04.2022 г.	
17.	Не назначено лицо(а) ответственное(ые) за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях администрации поселения.	п.4 ППРРФ: "Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты."	01.04.2022 г.	
18.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов поселения не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.	п.63 ППРРФ: "В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров."	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного
государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов
по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР по
Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"02" июня 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Глава муниципального образования
"Летнереченское сельское поселение"
Светлинская Юлия Юрьевна

(фамилия, инициалы законного представителя органа
власти (местного самоуправления))

" 02 " 06 20__ года



Светлинская Ю.Ю.
(подпись)