



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: [emercomkarel@mail.ru](mailto:emercomkarel@mail.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: [ugpnkarelia@mail.ru](mailto:ugpnkarelia@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району

185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, тел. 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: [gpn\\_prio@mail.ru](mailto:gpn_prio@mail.ru)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**о проведении плановой, выездной проверки**

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

**органа местного самоуправления**

от 29 марта 2021 года № 5-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Шуйского сельского поселения, ИНН 1020011595

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д. 13; Территории населенных пунктов п. Шуя, д. Косалма, д. Царевичи, д. Шуйская Чупа, д. Верховье, д. Маткачи, д. Бесовец, ст. Шуйская и помещения администрации по адресу п. Шуя, ул. Школьная, д. 13

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: Главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Таявина Максима Геннадьевича, заместителя главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Курласова Петра Николаевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, размещенного в сети Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия



7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 05 апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее 30 апреля 2021 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (05.04.2021-30.04.2021);

- обследование объектов защиты и территорий - (05.04.2021-30.04.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном



состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Начальник ОНДиПР по Прионежскому району  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по  
Республике Карелия Танявин М.Г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Заместитель начальника ОНДиПР по Прионежскому району Курласов Петр Николаевич, тел: 73-02-50, E-mail: grn\_prio@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о):

лично Соколова Анастасия Владимировна

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

«11» часов «00» минут «30» 03 2021 г.

[Подпись]  
(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«11» часов «00» минут «26» 04 2021 г.

[Подпись]



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

*В. К. К.*  
*29.04.2021*

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району**

185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, тел. 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn\_prio@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г. Петрозаводск  
(место составления акта)

11:00  
(время составления акта)

29.04.2021  
(дата составления акта)

**Акт проверки  
органа государственной власти (местного самоуправления).**

№ 5-ОВ

По адресу/адресам:

Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, 13, территории населенных пунктов  
Шуйского сельского поселения – п. Шуя, ст. Шуйская, д. Шуйская Чупа, д. Косалма, д. Царевичи, д.  
Бесовец, д. Верховье, д. Маткачи

(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Прионежского района  
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта  
Российской Федерации)

по пожарному надзору

Танявина Максима Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

5-ОВ от 29.03.2021 г.

(№ и дата распоряжения)

была проведена

плановая

(плановая, внеплановая)

выездная

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Шуйского сельского поселения (территории населенных пунктов Шуйского  
сельского поселения – п. Шуя, ст. Шуйская, д. Шуйская Чупа, д. Косалма, д. Царевичи, д. Бесовец,  
д. Верховье, д. Маткачи)

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района УНДиПР ГУ МЧС  
России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении  
выездной проверки

ознакомлен(а) в 11 час. 00 мин. 26.04.2021 г.

Соколова Анастасия Владимировна, Глава администрации поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных  
лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении  
проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Прионежского района

Курласов Петр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к  
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или  
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего  
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Соколова Анастасия Владимировна глава поселения



**В ходе проведения проверки:**

**■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1.	Территории общего пользования населённых пунктов Шуйского сельского поселения – п. Шуя, ст. Шуйская, д. Шуйская Чупа, д. Косалма, д. Царевичи, д. Бесовец, д. Верховье, д. Маткачи не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ 123), ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63. Ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" - "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: "оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем".	Администрация Шуйского сельского поселения
2.	Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий и сооружений на территории (ст. Шуйская (западная и северные части), д. Косалма (северная и южная части), д. Царевичи (северная и южная части) составляют менее 30 метров.	ФЗ 123, ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) п. 4.14 "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений... от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а так же от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м"	Администрация Шуйского сельского поселения



3.	<p>Не созданы условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения в д. Царевичи, д. Шуйская Чупа.</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68. На территориях поселений... должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. "К полномочиям органов местного самоуправления поселений... по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях".</p>	<p>Администрация Шуйского сельского поселения</p>
4.	<p>Территория населенных пунктов: ст. Шуйская, д. Бесовец, д. Верховье, д. Косалма не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 63; ФЗ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 19; В соответствии с требованиями п. 2.13 Свода правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности." п. 5.1 "Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар)... жилых и общественных зданий ...следует принимать... по табл. 1" данных норм. п. 10.4. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; ППР РФ, п. 75 "Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"</p>	<p>Администрация Шуйского сельского поселения</p>
5.	<p>Не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанной и утвержденной в установленном порядке специальной программе сотрудник администрации, назначенный ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности.</p>	<p>п. 36 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" - "Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа..."</p>	<p>Администрация Шуйского сельского поселения</p>

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание № 5-ОВ/1/1 от 28.04.2021 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:



**Заместитель начальника ОНДиПР  
по Прионежскому району Курласов  
Петр Николаевич**

(Должность, фамилия, инициалы  
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному  
надзору, уполномоченного(ых) на проведении  
проверки)

"29" апреля 2021 г.

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

**Глава Шуйского сельского  
поселения  
Соколова Анастасия Владимировна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя органа власти  
(местного самоуправления))

"29" 04 2021 г.

**Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:**

(Должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного  
на проведении проверки)

" " 20\_\_ г.



✓

(подпись)

(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому**  
**185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, тел. 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail:**  
**grn\_prio@mail.ru**

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 5-ОВ/ 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Администрации Шуйского сельского поселения**

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

**в лице главы Соколовой Анастасии Владимировны**

**во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора**  
**Прионежского района по пожарному надзору**  
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

**ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной**  
**в период с 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.**

**проведена** **плановая** **проверка**  
плановая/внеплановая

**заместителем начальника ОНДиПР по Прионежскому району**  
**Курласовым Петром Николаевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

**Администрации Шуйского сельского поселения**

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

**расположенном(ых) по адресу(ам):**

**Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, 13, территории**  
**населенных пунктов Шуйского сельского поселения – п. Шуя, ст. Шуйская, д.**  
**Шуйская Чула, д. Косалма, д. Царевичи, д. Бесовец, д. Верховье, д. Маткачи)**

(адрес объекта защиты)

**совместно с:**

**Соколовой Анастасией Владимировной - главой**  
**администрации Шуйского сельского поселения**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О**  
**пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения**  
**обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**



№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Территории общего пользования населённых пунктов Шуйского сельского поселения – п. Шуя, ст. Шуйская, д. Шуйская Чупа, д. Косалма, д. Царевичи, д. Бесовец, д. Верховье, д. Маткачи не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ 123), ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63. Ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" - "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: "оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём".	01.04.2022	
2.	Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий и сооружений на территории (ст. Шуйская (западная и северные части), д. Косалма (северная и южная части), д. Царевичи (северная и южная части) составляют менее 30 метров.	ФЗ 123, ст. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 63. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) п. 4.14 "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений... от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а так же от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны	01.04.2022	



3.	<p>Территория населенных пунктов: ст. Шуйская, д. Бесовец, д. Верховье, д. Косалма не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 63; ФЗ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 19; В соответствии с требованиями п. 2.13 свода правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности." п. 5.1 "Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар)... жилых и общественных зданий ...следует принимать... по табл. 1" данных норм. п. 10.4. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; ППР РФ, п. 75 "Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на</p>		
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



4.	Не созданы условия для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения в д. Царевичи, д. Шуйская Чупа.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68. На территориях поселений... должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. "К полномочиям органов местного самоуправления поселений... по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях"	01.04.2022	
5.	Не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанной и утвержденной установленном порядке специальной программе сотрудник администрации, назначенный ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности.	п. 36 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" - "Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа..."	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



**Заместитель начальника  
ОНДиПР по Прионежскому  
району Курласов Петр  
Николаевич**

(Должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по  
пожарному надзору)

**"29" апреля 2021 г.**




**Предписание для исполнения получил(а):**

**Глава Шуйского  
сельского поселения  
Соколова А.В.**

(фамилия, инициалы законного  
представителя органа власти  
(местного самоуправления)

**"29" 04 2021 г.**

✓   
(подпись)