

102104745765



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району

г. Кондопога, ул. Советов, д. 51, тел./факс 79928, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnkondopoga@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 02 апреля 2021 года № 2-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Гирвасского сельского поселения, ИНН 1003999858
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Республика Карелия, Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Пионерская,
д. 15 (территории населенных пунктов расположенных на территории Гирвасского
сельского поселения Кондопожского муниципального района).

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: Егорова Александра Владимировича, начальника ОНДиПР по Кондопожскому району; Дорошина Михаила Владимировича, заместителя начальника ОНДиПР по Кондопожскому району;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного в сети
Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

V соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 12 апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее 11 мая 2021 г.
(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (12.04.2021 г. - 11.05.2021 г.);

- обследование объектов защиты и территорий - (12.04.2021 г. - 11.05.2021 г.);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном

состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Начальник ОНДиПР по Кондопожскому району
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия Егоров
Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Дорошин Михаил Владимирович, заместитель начальника ОНДиПР по Кондопожскому району тел./факс 79928; 78272, E-mail: gpnkondopoga@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).)

О проведении проверки орган местного самоуправления уведомлен:

Савошени Анна Викторовна
(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой, фамилия, инициалы уведомителя)

« ___ » часов « ___ » минут « 05 августа 2021 г.

(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Савошени Анна Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

« ___ » часов « ___ » минут « 05 августа 2021 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Карелия
г. Кондопога, ул. Советов д. 51, тел. 8-81451-79928; 8-81451-78272., тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpnkondopoga@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г. Кондопога

16.00

11.05.2021 г.

(место составления акта)

(время составления акта)

(дата составления акта)

Акт проверки

органа государственной власти (местного самоуправления).

№ 2-ОВ

По адресу/адресам:

Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Пионерская, д. 15, территории населенных пунктов
расположенных на территории Гирвасского сельского поселения Кондопожского муниципального
района.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного государственного инспектора

Кондопожского района

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

Егорова Александра Владимировича

2-ОВ от 02.04.2021 г

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

(№ и дата распоряжения)

была проведена

плановая

выездная

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Гирвасского сельского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

2 дня/ 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлен(а) в 11.00 22.04.2021 г.

Глава Гирвасского с/п Сивоконь Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении
проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР по Кондопожскому району Дорошин Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава Гирвасского с/п Сивоконь Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
	Нарушений в реализации полномочий не выявлено		

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	Населенный пункт (д. Тивдия) не в полной мере обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно, расстояние до ближайшего источника противопожарного водоснабжения до жилых домов №№ 9,10, 15,16 по ул. Заречная; домов №№ 1-12 по ул Восточная в д. Тивдия более 200 метров (не учтены требования СП 8.13130).	ФЗ 69 Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: ... создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;... Ф3 № 123 ст. 62 п.1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. СП 8.13130.2020 п 8.9 Расстановка пожарных гидрантов на волопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы подлежат размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп). Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодезь по п.10.7 настоящего свода правил.	Администрация Гирвасского с/п

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание 2-ОВ/1/1 от 11.05.2021 г.

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Заместитель начальника
ОНДиПР по Кондопожскому
району Дорошин М.В.**
(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

11.05.2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Глава Гирвасского с/п Сивоконь
Ольга Викторовна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления))

11.05.2021 г.

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного
на проведении проверки)

" " 20__ г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Карелия**

г. Кондопога, ул. Советов д. 51, тел. 8-81451-79928; 8-81451-78272., тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnkondopoga@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 2-ОВ / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Администрация Гирвасского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице Главы Сивоконь Ольги Викторовне

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

Кондопожского района

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

№ 2-ОВ от 02.04.2021 года

проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

заместитель начальника ОНДиПР по Кондопожскому району, подполковник внутренней
службы Дорошин Михаил Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

Администрация Гирвасского сельского поселения

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

расположенном(ых) по адресу(ам):

Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Пионерская, д. 15, территории населенных пунктов
расположенных на территории Гирвасского сельского поселения Кондопожского

муниципального района.

(адрес объекта защиты)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

Глава Гирвасского с/п Сивоконь Ольга Викторовна

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	---	--	--

1	2	3	4	5
1	Населенный пункт (д. Тивдия) не в полной мере обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно, расстояние до ближайшего источника противопожарного водоснабжения до жилых домов №№ 9,10, 15,16 по ул. Заречная; домов №№ 1-12 по ул. Восточная в д. Тивдия более 200 метров (не учтены требования СП 8.13130).	ФЗ 69 Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: ... создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;... ФЗ № 123 ст. 62 п.1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. СП 8.13130.2020 п 8.9 Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп). Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев по п.10.7 настоящего свода правил.	1.04.2022 г.	

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель начальника
ОНДиПР по Кондопожскому
району Дорошин М.В.**

(Должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

11.05.2021 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

**Глава Гирвасского с/п Сивоконь
Ольга Викторовна**

(фамилия, инициалы законного
представителя органа власти (местного
самоуправления)

11.05.2021 г.

√

(подпись)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Кондопожскому району**

ул. Советов, д. 51, г. Кондопога, 186220
тел/факс: (81451) 7-99-28, 7-82-72
тел. доверия ГПН: (8142) 79-99-99
e-mail: gpnkondopoga@mail.ru

11.05.2021 г. № _____ / _____

На № _____

Уведомление о составлении
административного протокола

**Главе Гирвасского сельского
поселения Сивоконь
Ольге Викторовне**

**ул. Пионерская, д. 15
п. Гирвас, 186214
Кондопожский район,
Республика Карелия**

В период с «22» апреля 2021 г. по «11» мая 2021 г. в ходе плановой выездной проверки в отношении Администрации Гирвасского сельского поселения, проводимой на основании распоряжения № 2-ОВ от 02.04.2021 г., было установлено, что имеются нарушения требований пожарной безопасности, за что предусмотрена ответственность юридического лица по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас направить к 09:30 28.05.2021 г. законного представителя юридического лица в ОНДиПР по Кондопожскому району, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Советов, д. 51, каб. 32, – для составления протокола в отношении юридического лица по факту административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4, Кодекса "Об административных правонарушениях" РФ.

В случае если представитель не сможет по уважительной причине присутствовать при составлении протокола об административном правонарушении и дачи объяснения в назначенный срок, у юридического лица есть право ходатайствовать о переносе времени составления протокола и дачи объяснения.

При себе законному представителю юридического лица необходимо иметь:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ,
- копию устава юридического лица,

- сведения о юридическом и фактическом адресах юридического лица, данные об ИНН, расчетном и корреспондентском счетах, ОГРН, БИК, КПП, ОКПО,

- паспортные данные руководителя (законного представителя) юридического лица

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (доверенность, копию распоряжения или приказа о назначении на должность).

В случае неявки законного представителя, административный протокол будет составлен в его отсутствии.


Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

Статья 51 Конституции Российской Федерации: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Федеральным законом могут быть установлены иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

С уважением,

Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
по Кондопожскому району



М.В. Дорошин