



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс. 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142)73-02-32, факс: (8142)73-02-41,
"телефон доверия" 79-99-99, e-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел.: 8(81437)5-41-67, "телефон доверия" 79-99-99
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления
от «24» мая 2021 года №5-ОВ

1. Провести проверку в отношении: Администрации Муниципального образования "Сумпосадское сельское поселение", 186521, Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д.16, ИНН 1011007786

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения: юридический адрес: 186521, Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д.16, территории населенных пунктов п. Вирандозеро, п. Маленга;
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:

Заместителя начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Карелия Таранова Сергея Константиновича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения ранее выданного предписания №3-ОВ/1/1 от 15.04.2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок выполнения которого истек 01.04.2021 года, контроля выполнения ранее выданного предписания №5-ОВ/1/1 от 10.06.2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок выполнения которого истек 01.10.2020 года;

Задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;
- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 25 » мая 2021 года.

Проверку окончить не позднее « 22 » июня 2021 года.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки: статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Обязательные требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического(-их) лица(лиц), индивидуального(-ых) предпринимателя(-ей)
- правообладателей объекта защиты (25.05.2021 г. – 22.06.2021 г.);
- обследование объектов защиты и территорий (25.05.2021 г. – 22.06.2021 г.);

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 года №644 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 года №45228);

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участием в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель главного государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному
надзору, заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Таранов Сергей Константинович – заместитель начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия,
тел.: (81437)5-41-67, e-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о) :

Любе МО А.В. Любе

(указывается форма уведомления: - для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом;
- для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой)

в 10 час. 00 мин. " 24 " 05 2021 года

Любе
(подпись)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Любе МО А.В. Любе

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

в 09 час. 40 мин. " 26 " 05 2021 года

Любе
(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

гор. Беломорск
(место составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

07.06.2021 года
(дата составления акта)

Акт проверки
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 5-ОВ

По адресу/адресам:

186521, Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д.16, территории
населенных пунктов п. Вирандозеро, п. Маленга

(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

Таранова Сергея Константиновича

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

№5-ОВ от 24.05.2021 г.
(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая

выездная

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

администрации Муниципального образования "Сумпосадское сельское поселение"

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

3 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(ы) в 09 час. 40 мин. "26" мая 2021 года

глава муниципального образования Цуба Анна Васильевна

✓ *Цуба*
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному
надзору, заместитель начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия Таранов Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

глава муниципального образования Цуба Анна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных
федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4

6.	Участки жилой застройки в районе ул. Речная, ул. Гористая, ул. Новый поселок в п. Вирандозеро, п. Маленга не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».	АМО "Сумпосадское сельское поселение", глава Цуба Анна Васильевна
----	--	---	---

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1.	На территориях населенных пунктов поселения, прилегающих к лесу, не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделена от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	п.70 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", далее - ППРРФ: "В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером."	АМО "Сумпосадское сельское поселение", глава Цуба Анна Васильевна
2.	В границах населенных пунктов п. Вирандозеро, п. Маленга не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы. Не предусмотрены удаление (сбор) сухой растительности, а также мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	п.74 ППРРФ: "На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения."	АМО "Сумпосадское сельское поселение", глава Цуба Анна Васильевна
		п.416(б) ППРРФ: "Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее."	

3.	<p>Расстояние от крайних деревьев хвойного (смешанного) лесного участка до объектов жилой застройки в п. Вирандозеро, п. Маленга составляет менее 30 и 50 метров.</p>	<p>ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.4.14 СП "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее - СП 4.13130.2013: "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."</p>	<p>АМО "Сумпосадское сельское поселение", глава Цуба Анна Васильевна</p>
----	---	--	--

Прилагаемые к акту проверки документы:

предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 07.06.2021 года №5-ОВ/1/1.

(указываются наименования и реквизиты документов составленные в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного
государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов
по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР по
Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(Должность, фамилия, инициалы
государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному
надзору, уполномоченного(ых) на проведении
проверки)

"07" июня 2021 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава муниципального образования
"Сумпосадское сельское поселение"
Цуба Анна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа власти
(местного самоуправления))

" 07 " 06 2021 года

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, уполномоченного
на проведении проверки)

" _____ " _____ 20__ года



М.Л.П.

✓ Цуба
(подпись)

(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №5-ОВ/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Администрации Муниципального образования "Сумпосадское сельское поселение"

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице главы муниципального образования Цуба Анны Васильевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№5-ОВ от "24" мая 2021 года,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 09 час. 40 мин. "26" мая 2021 года по 11 час. 40 мин. "26" мая 2021 года
в период с 10 час. 00 мин. "07" июня 2021 года по 11 час. 00 мин. "07" июня 2021 года
проведена

внеплановая

проверка

плановая/внеплановая

Заместителем главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору,
заместителем начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Карелия **Тарановым Сергеем Константиновичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

территории населенных пунктов в границах поселения

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

186521, Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д.16,
территории населенных пунктов п. Вирандозеро, п. Маленга

(адрес объекта защиты)

совместно с:

главой муниципального образования Цубой Анной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Участки жилой застройки в районе ул. Речная, ул. Гористая, ул. Новый поселок в п. Вирандозеро, п. Маленга не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».	01.04.2022 г.	

2.	<p>На территориях населенных пунктов поселения, прилегающих к лесу, не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделена от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>	<p>п.70 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", далее - ППРФ: "В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером."</p>	01.04.2022 г.	
3.	<p>В границах населенных пунктов п. Вирандозеро, п. Маленга не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы. Не предусмотрены удаление (сбор) сухой растительности, а также мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.</p>	<p>п.74 ППРФ: "На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водосточникам в целях пожаротушения."</p>	01.04.2022 г.	
4.	<p>Расстояние от крайних деревьев хвойного (смешанного) лесного участка до объектов жилой застройки в п. Вирандозеро, п. Маленга составляет менее 30 и 50 метров.</p>	<p>п.416(б) ППРФ: "Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее.".</p> <p>ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.4.14 СП "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее - СП 4.13130.2013: "Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.".</p>	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного
государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов
по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР по
Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"07" июня 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Глава муниципального образования
"Сумпосадское сельское поселение"
Цуба Анна Васильевна

(фамилия, инициалы законного представителя органа власти (местного самоуправления))

" 07 " 06 2021 года



↓ Цуба
(подпись)