



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33, тел. / факс (81455) 33-891, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmuez@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 3 - ОВ / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Боровского сельского поселения, в лице Мостайкиной Любовь Валериевны - Главы Боровского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 05.04.2021 г. № 3 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 02.04.2021 г. по 29.06.2021 г.

Андряновым Иваном Олеговичем - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(ых) проверку)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(вид проверки)

АДМИНИСТРАЦИИ ЛУУСАЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

по адресу(ам):

на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Луусалми

(места фактического осуществления деятельности органа государственной власти (местного самоуправления))

совместно с:

Мартинкиным Иваном Михайловичем - Главой Луусалмского сельского поселения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Не обеспечены 30-метровые противопожарные разрывы от жилых домов и 15-метровые противопожарные разрывы от садовых домов, хозяйственных построек в границах застройки п.	ФЗ-123, ст. 69; СП 4.13130.2013 (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 №288), п. 4.14: "Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	15.05.2022	
---	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Андрианов Иван Олегович - начальник ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГИПН проводящего(их) проверку)

29 июня 2021 г.

М.Л.П.



Предписание для исполнения получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

(подпись)



Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении № 18691052052189 от " 29 " июня 2021 г. исх. № б/н