



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам  
г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22, тел. / факс 8 (81434) 5-67-64, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gpnmedgora@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**о проведении плановой, выездной проверки**  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

**органа местного самоуправления**

от 01 июня 2021 года № 6-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Великогубского сельского поселения Медвежьегорского муниципального  
района Республики Карелия, ИНН 1013800133

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения: территория населенных пунктов с. Великая Губа, п. Больничный, п. Ламбасручей, д. Космозеро, Великая Нива, д. Палтега, д. Патрово, д. Типиницы, помещения администрации по адресу: с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 48а

юридический адрес: РК, Медвежьегорский район, с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 48-а.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: заместителя  
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Республике Карелия Павлова Александра Юрьевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного  
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, размещенного в сети

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 18 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 07 июня 2021 г.

Проверку окончить не позднее 30 июня 2021 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (07.06.2021-30.06.2021);

- обследование объектов защиты и территорий - (07.06.2021-30.06.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий обеспечения надлежащего


находящихся в муниципальной собственности;

- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель начальника ОНД и ПР по  
Медвежьегорскому и Пудожскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Республике Карелия А.Ю. Павлов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)



Зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Республике Карелия Павлов Александр Юрьевич, (81434) 5-67-64, e-mail: gpnmedgora@mail.ru  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение

(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  
уведомлен(о):

лично Федотов АЮ

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением  
получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой;  
фамилия, инициалы уведомителя)

«11» часов «00» минут «01» июня 2021 г.

[Handwritten Signature]  
(подпись уведомителя, либо  
личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Федотов Александр Юрьевич (Павлов А.Ю.)  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности по Медвежьегорскому и Пудожскому районам  
г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.22, тел./факс 5-67-64 тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gpnmedgora@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

**г. Медвежьегорск**  
(место составления акта)

**11 часов 00 минут**  
(время составления акта)

**24.06.2021г.**  
(дата составления  
акта)

**Акт проверки**

**органа государственной власти (местного самоуправления).**

**№**

**6-ОВ**

**08.06 - 24.06.2021г.**

(дата (период) проведения проверки)

**по адресу:**

**Медвежьегорский район, территория населенных пунктов с. Великая Губа, п. Больничный,  
п. Ламбасручей, д. Космозеро, Великая Нива, д. Палтега, д. Патрово, д. Типиницы,  
помещения администрации по адресу: с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 48а**

(место проведения проверки)

**на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Медвежьегорского и Пудожского**

**районов**

**по пожарному надзору**

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта  
Российской Федерации)

**Павлова Александра Юрьевича**

**№ 6-ОВ от  
01.06.2021г.**

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

(№ и дата  
распоряжения)

**была проведена проверка в  
отношении:**

**Администрации Великогубского сельского поселения**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

**продолжительность проверки:**

**с 11 час. 00 мин. "08" июня 2021 г. по 11 час. 00 мин. "24" июня 2021 г.**

**Акт составлен:**

**Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**С копией распоряжения о проведении  
проверки**

**ознакомлен в 11 ч. 00 мин. "08" июня 2021 г.**

**Глава Администрации Великогубского сельского поселения**

**Федотов Александр Юрьевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных  
лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

(подпись)

**Лицо(а), проводившие проверку:**

**Зам. начальника ОНДиПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам**

**Павлов Александр Юрьевич**

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации Великогубского сельского поселения

Федотов Александр Юрьевич

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти ( местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушение
1	2	3	4
1.	Не обеспечено надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения на территории Великогубского сельского поселения	ст. 63 ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 19 Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994г. Первичные меры пожарной безопасности. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения	Глава Администрации Великогубского сельского поселения Федотов А.Ю.
2.	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в с. Великая Губа, п. Ламбасручей, д. Великая Нива	Статья 63 ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 19 Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994г. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;	Глава Администрации Великогубского сельского поселения Федотов А.Ю.

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушение
1	Населённые пункты с. Великая Губа, д. Великая Нива, д. Космозеро, п. Больничный, д. Патрово не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, ст. 4, ст. 6; ст. 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. СП 8.13130.2020 (УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 марта 2020 г. N 225), п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп). Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев по п.10.7 настоящего свода правил. п. 8.9 Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.	Глава Администрации Великогубского сельского поселения Федотов А.Ю.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

(выявлено/не выявлено)

(указываются реквизиты выданных предписаний)

■ нарушения(ий)

выявлены

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

**Зам. начальника ОНД и ПР  
по Медвежьегорскому и  
Пудожскому районам  
Павлов А.Ю.**

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

**Глава Администрации  
Великогубского  
сельского поселения  
Федотов Александр Юрьевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя органа власти  
(местного самоуправления), его уполномоченного  
представителя

**"24" июня 2021 г.**



**Запись об отказе в ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего (-их) проверку)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(подпись)