



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам

пгт. Калевала, ул. Советская, д. 15, тел. / факс (81454) 4-20-94, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: kalevalagpn@yandex.ru

пгт. Калевала

(место составления акта)

29 июня 2021 г.

(дата составления акта)

17 : 00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 3 - ОВ
органа государственной власти (местного самоуправления)

По адресу(ам):

на территориях населенного(ых) пункта(ов) п. Луусалми

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам, заместителя главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 13 мая 2021 г. № 3 - ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период с 02.04.2021 г. по 29.06.2021 г.

проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(вид проверки)

АДМИНИСТРАЦИИ ЛУУСАЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

19 рабочих дней /

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической беседы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

Мартинкиян Иван Михайлович - Глава Луусалмского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

" 12 " часов " 00 " минут " 02 " июня 20 21 г. ✓

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Андрианов Иван Олегович - начальник ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Мартинкиян Иван Михайлович - Глава Луусалмского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4
1	Не обеспечены 30-метровые противопожарные разрывы от жилых домов и 15-метровые противопожарные разрывы от садовых домов, хозяйственных построек в границах застройки п.	ФЗ-123, ст. 69; СП 4.13.130.2013 (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 №288), п. 4.14: "Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	Администрация Луусалмского сельского поселения

Прилагаемые к акту проверки документы:

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.06.2021 г. № 3 - ОБ / 1 / 1

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Андрианов Иван Олегович - начальник ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

29 июня 2021 г.

М.Л.П.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя органа власти (местного самоуправления)

(подпись)

✓

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, уполномоченного на проведении
проверки)

(подпись)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении *N° 18691052052P89*
от " 29 " июня 2021 г. исх. № б/н