



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПО-
СЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО Г. КОСТОМУКША,
КАЛЕВАЛЬСКОМУ И МУЕЗЕРСКОМУ РАЙОНАМ
(Г. КОСТОМУКША) УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Пожарного Семенова, д.1, г. Костомукша, 186930
тел/факс (81459) 5-22-37
«телефон доверия» (8142) 79-99-99
e-mail: ondkost@mail.ru

24.06.2021 № 101-4-10-1-21

И.о. Главы Костомукшского городского округа
Новгородову С.Н.

186932, Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5

Уважаемый Сергей Николаевич!

Направляю в Ваш адрес материалы проверки Администрации Костомукшского Городского округа в области пожарной безопасности.

Приложение:

1. Акт проверки № 1-ОВ-15 от 24 июня 2021 г., на 4 листах.
2. Приложение к Акту проверки от 24.06.2021 г., на 6 листах.
3. Предписание № 1-ОВ-15/1/1 от 24 июня 2021 г., на 3 листах.
4. Уведомления о составлении протокола об административном правонарушении № 29-4-10-21 от 24.06.2021 г., на 2 листах.

Заместитель начальника ОНДиПР по г. Костомукша,
Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Республике Карелия
майор внутренней службы

Н.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «25» 06 2021Г
ИНДЕКС 4397



Согласно распоряжению о проведении проверки ознакомлен (а):
И.о. главы Администрации Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов

14 час. 40 мин. 17 июня 2021 года

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша,
Калевальскому и Муезерскому районам
г. Костомукша, ул. Пожарного Семёнова, д.1, тел. (8-814-59)5-22-37, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondkost@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Костомукша

«24» июня 2021 г.
11 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1-ОВ-15

По адресу: 186932, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 Территория населенных пунктов д. Вокнаволок, д. Толлорека, д. Суднозеро, д. Поньгагуба, д. Ладвозеро, п. Заречный

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Главного управления МЧС России по Республике Карелия, заместителя главного государственного инспектора Костомукшского, Калевальского и Муезерского районов по пожарному надзору Н.В. Орлова от 09 июня 2021 г. № 1-ОВ-15

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Администрации Костомукшского городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 186932, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5
ИНН 1004002554, ОГРН 1021000880779

Дата и время проведения проверки:

"17" июня 2021 г. с 14 час. 40 мин. до 15 час. 40 мин. Продолжительность 1 час

"24" июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):

И.о. главы Администрации Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов

14 часов 40 минут 17 июня 2021 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Орлов Николай Владимирович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку)

Лицо(а), привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. главы Администрации Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | На объекте защиты не назначены лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 4. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты | Администрация Костомукшского городского округа |
| 2. | Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 2. В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности | Администрация Костомукшского городского округа |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях | |
| 3. | На территории п. Заречный, не обустроены подъезды с площадками (пирсами), с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 75 «При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения». | Администрация Костомукшского городского округа |
| 4. | Территория города Костомукша, в районе улицы Звездная, не обеспечена источником противопожарного водоснабжения. Пожарные гидранты №78,79,81,82,83,212, расположенные на территории г. Костомукша, находятся в неисправном состоянии. | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 63. ч. 2 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. | Администрация Костомукшского городского округа |

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено: выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках
федерального государственного пожарного надзора для объектов
защиты, поселений и населенных пунктов, при осуществлении
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
на территории

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, поселений и населенных пунктов, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов защиты, поселений и населенных пунктов, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на их территории, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам;

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка: Администрация Костомукшского городского округа;

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты: 186 932 г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, территория Костомукшского городского округа.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки: распоряжение заместителя начальника ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам, майор внутренней службы Н.В. Орлов от 09.06.2021 № 1-ОВ-15;

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: 102104745506

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист: заместитель начальника ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Орлов Николай Владимирович;

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы, на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша,
Калевальскому и Муезерскому районам
г. Костомукша, ул. Пожарного Семёнова, д. 1, тел. (8-814-59)5-22-37, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondkost@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 1-ОВ-15/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Администрация Костомукшского городского округа, ИНН 1004002554, ОГРН 1021000880779 в лице исполняющего обязанности главы администрации – Новгородова Сергея Николаевича
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнении распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Орлова Николая Владимировича от 09 июня 2021 года № 1-ОВ-15
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 14 час. 40 мин. по 15 час. 40 мин. 17 июня 2021 года, с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин 24.06.2021 года, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Орловым Николаем Владимировичем; проведена плановая проверка объекта защиты умеренной категории риска – здание, территория, имущество по адресу: 186932, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 Территории населенных пунктов д. Вокнаволоок, д. Толлорека, д. Суднозеро, Поньгагуба, д. Ладвозеро, п. Заречный.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с и.о. Главы Администрации Костомукшского городского округа Новгородовым С.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1. | На объекте защиты у юридического лица не назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 4. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. | 01.05.2022 | |

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 2. | Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 2. В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях | 01.05.2022 | |
| 3. | На территории п. Заречный не обустроены подъезды с площадками (пирсами), с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 75 «При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения». | 01.05.2022 | |
| 4. | Территория города Костомукша, в районе улицы Звездная, не обеспечена источником противопожарного водоснабжения. Пожарные гидранты №78,79,81,82,83,212, расположенные на территории г. Костомукша, находятся в неисправном состоянии. | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 63. ч. 2 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. | 01.05.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Орлов Николай Владимирович заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 24 ” июня 20 21 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 21 г.

(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности в выявленном месте возникновения нарушения | Нормативный документ и наименование нормативов, правил, инструкций, требований и/или нормативных документов по пожарной безопасности, требования которого были нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указательство о выполнении) |
|-------|--|---|--|---|
| 1. | На объекте защиты у юридического лица не назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2008 г. № 1479 г. 4. Руководители организаций и/или должностные лица по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. | 05.05.2022 | |