



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Сортавальскому и Лахденпохскому районам**

г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе д. 2а, тел/факс. 8-81450-45707; тел. доверия 79-99-99
E-mail: landohagpn@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой, выездной проверки

(плановой/выездной, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 15 апреля 2021 года № 1-ОВ-18

1. Провести проверку в отношении:

Администрации Хийтольского сельского поселения,

ИНН 1012007789, ОГРН 1051002039549

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Территория населенных пунктов п. Хийтола, п. Куликово, п. Тиурула, п. Асилан, п. Куянсуо, п. Тоунан, п. Ринтала, п. Ильме, п. Хауккаваара и помещения администрации по адресу п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1-Б

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Карпенко Константина Петровича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на

проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

Выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного в сети Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 21 апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее 20 мая 2021 г.
(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (21 апреля - 20 мая 2021 г.);

- обследование объектов защиты и территорий - (21 апреля - 20 мая 2021 г.);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

- техническая (исполнительная) документация на установки и системы противопожарной защиты проверяемых объектов защиты;


- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;

- акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного

водопровода проверяемых объектов защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;
- акты приёмки выполненных работ в области обеспечения пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и
ПР Главного управления МЧС России по
Республике Карелия Карпенко К.П.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Карпенко Константин Петрович, (81450) 4-57-07, e-mail:landohagpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о): мчс

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия, инициалы уведомителя)

«12» часов «00» минут «15» апреля 2021г.

Олеф
(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Гаврилова Ольга Михайловна - глава Администрации Хийтольского сельского поселения
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«10» часов «00» минут «12» мая 2021 г.

Олеф



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, «телефон доверия» 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и
Лахденпохскому районам**

г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе д. 2а, тел/факс 8-81450-22707, тел. доверия 79-99-99
E-mail: landohagpn@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 1-ОВ-18**

г. Лахденпохья
(место составления акта)

10 час. 00 мин.
(время)

20 мая 2021 г.
(дата составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 15.04.2021 года № 1-ОВ-18

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка в отношении Администрации Хийтольского сельского поселения
(вид проверки) (наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

Территория населенных пунктов п. Хийтола, п. Куликово, п. Тиурула, п. Асилан, п. Куянсуо, п. Тоунан, п. Ринтала, п. Ильме, п. Хауккаваара и помещения администрации по адресу: п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1-Б

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Администрация Хийтольского сельского поселения, ИНН 1012007789, ОГРН 1051002039549
юридический адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1-Б,

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

12 мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
20 мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки:

4 часа
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Гаврилова Ольга Михайловна, Глава Администрации Хийтольского сельского поселения
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления))

в 10 час. 00 мин. 12.05.2021 г.

(подпись)

Лицо, проводившее проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Карелия Карпенко Константин Петрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Гаврилова Ольга Михайловна, Глава Администрации Хийтольского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

органа власти (местного самоуправления)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы администрации Хийтольского сельского поселения - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объектов защиты (Территория населенных пунктов п. Хийтола, п. Куликово, п. Тиурула, п. Асилан, п. Куянсуо, п. Тоунан, п. Ринтала, п. Ильме, п. Хауккаваара и помещения администрации по адресу: п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1-Б),

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается

соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае

отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не определен порядок оповещения населения о пожаре в границах населенных пунктов поселения. Отсутствует система оповещения.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п.7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре»; Федеральный закон от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре».	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.
2.	На территории населенных пунктов поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимися источниками	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) Далее ППР в РФ п. 48 Направление движения к источникам	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава

	противопожарного водоснабжения, указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.
3	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории поселения: пожарных водоемов в п. Хийтола ул. Большая Приозерская, д. 1, Большая Приозерская, д. 3.	ППР РФ п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.
4.	Территория общего пользования населенных пунктов поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (пожарными щитами).	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем».	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.
5.	На территории поселения не проводится противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний».	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.
6.	Администрацией поселения не разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.

		пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.	
7.	В административном здании не проводятся работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Система противопожарной защиты неисправна.	ППР в РФ п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.
8.	В административном здании отсутствует система оповещения людей при пожаре.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2, п.п. 16 учреждения органов управления, конторы, офисы.	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.
9.	В здании администрации не обеспечены сроки перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	ППР в РФ 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Администрация Хийтольского сельского поселения; Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова Ольга Михайловна.

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Предписание № 1-ОВ-18/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.05.2021 г., административный протокол № 28 от 20.05.21 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Карпенко Константин Петрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

20 мая 2021 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

Гаврилова Ольга Михайловна, Глава Администрации Хийтольского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

20 мая 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Сортавальскому и Лахденпохскому районам**
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе д. 2а, тел/факс 8-81450-22707, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: landohagn@mail.ru

Предписание № 1-ОВ-18/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Администрации Хийтольского сельского поселения, ИНН 1012007789
(полное наименование юридического лица, органа власти (местного самоуправления), на которых возлагается ответственность по устранению
выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Сортавальскому и Лахденпохскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от
15.04.2021 г. № 1-ОВ-18

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 12 мая 2021 г. по 20 мая 2021 г. заместителем начальника ОНД и ПР по Сортавальскому
и Лахденпохскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Карпенко Константином Петровичем проведена плановая выездная проверка объектов защиты –
Территория населенных пунктов п. Хийтола, п. Куликово, п. Тиурула, п. Асилан, п. Куянсуо, п.
Тоунан, п. Ринтала, п. Ильме, п. Хауккаваара и помещения администрации по адресу: п. Хийтола,
ул. Большая Приозерская, д. 1-Б

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Гавриловой Ольгой Михайловной - главой Администрации Хийтольского сельского
поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, органа власти (местного самоуправления), присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасност.
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнением)

1	2	3	4	5
1.	Не определен порядок оповещения населения о пожаре в границах населенных пунктов поселения. Отсутствует система оповещения.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п.7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре»; Федеральный закон от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре».	04.04.2022 г.	
2.	На территории населенных пунктов поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) Далее ППР в РФ п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	04.04.2022 г.	
3	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории поселения: пожарных водоемов в п. Хийтола ул. Большая Приозерская, д. 1, Большая Приозерская, д. 3.	ППР РФ п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	04.04.2022 г.	
4.	Территория общего пользования населенных пунктов поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (пожарными щитами).	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:	04.04.2022 г.	

		оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем».		
5.	На территории поселения не проводится противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний».	04.04.2022 г.	
6.	Администрацией поселения не разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.	04.04.2022 г.	
7.	В административном здании не проводятся работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Система противопожарной защиты неисправна.	ППР в РФ п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	04.04.2022 г.	
8.	В административном здании отсутствует система оповещения людей при пожаре.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6. СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2, п.п. 16 учреждения органов управления, конторы, офисы.	04.04.2022 г.	

9.	В здании администрации не обеспечены сроки перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	ППР в РФ 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	04.04.2022 г.	
----	---	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника ОНД и ПР
Сортавальского и Лахденпохского районов
Карпенко Константин Петрович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



20 мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Гаврилова Ольга Михайловна,
Глава Администрации
Хийтольского сельского поселения
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, органа власти
(местного самоуправления), присутствовавшего при
проведении проверки)

(подпись)

20 мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 28

об административном правонарушении

20 мая 2021 год

г. Лахденпохья

Я, заместитель главного государственного инспектора Сортавальского и Лахденпохского районов по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия подполковник внутренней службы Карпенко Константин Петрович (186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 2а)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Гаврилова Ольга Михайловна
2. Гражданство Российская Федерация
3. Дата и место рождения 21.10.1985 г.р., г. Кондопога, Карельской АССР
4. Адрес места жительства г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 4, кв. 26
5. Место работы (учебы) Администрация Хийтольского сельского поселения
6. Занимаемая должность Глава Хийтольского сельского поселения
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8615 178384 выдан 10.08.2015 г. отделом ФМС России по Республике Карелия в г. Петрозаводске.

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии) _____

20 мая 2021 г. после окончания проведения плановой проверки объектов защиты – Территория населенных пунктов п. Хийтола, п. Куликово, п. Тиурула, п. Асилан, п. Куянсуо, п. Тоунан, п. Ринтала, п. Ильме, п. Хауккаваара и помещения администрации по адресу: п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1-Б, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не определен порядок оповещения населения о пожаре в границах населенных пунктов поселения. Отсутствует система оповещения.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п.7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре»; Федеральный закон от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре».
2.	На территории населенных пунктов поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и водоемам,	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) Далее ППР в РФ п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается

	являющимися источниками противопожарного водоснабжения, указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
3.	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории поселения: пожарных водоемов в п. Хийтола ул. Большая Приозерская, д. 1, Большая Приозерская, д. 3.	ППР РФ п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
4.	Территория общего пользования населенных пунктов поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (пожарными щитами).	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем».
5.	На территории поселения не проводится противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний».
6.	Администрацией поселения не разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов».
7.	В административном здании не проводятся работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Система противопожарной защиты неисправна.	ППР в РФ п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
8.	В административном здании отсутствует система оповещения людей при пожаре.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2, п.п. 16 учреждения органов управления,

		конторы, офисы.
9.	В здании администрации не обеспечены сроки перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	ППР в РФ 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

за что предусмотрена административная ответственность должностного лица


(гражданина; должностного лица; лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)

по ст. 20.4, ч.1

(указываются номера частей статьи 20.4)

Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях"

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения». Статья 51 Конституции РФ разъяснена и понятна.


 /О.М. Гаврилова/

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное дело _____

с протоколом совпала


Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Административное дело будет рассмотрено 28 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, дом 2а, кабинет заместителя начальника ОНДиПР по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия.

 /О.М. Гаврилова/

Копию протокола об административном правонарушении получил (а)

20 мая 2021 год

 /О.М. Гаврилова/

Подпись должностного лица, составившего протокол

 /К.П. Карпенко/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
о назначении административного наказания

Я, заместитель главного государственного инспектора Сортавальского и Лахденпохского районов по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия подполковник внутренней службы Карпенко Константин Петрович (адрес местонахождения ОНД и ПР: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 2а, тел/факс: 4-57-07 E-mail: landohagpn@mail.ru, телефон доверия 79-99-99)

рассмотрев «28» мая 2021 г., в 10 часов 00 минут в присутствии Главы Хийтольского сельского поселения Гавриловой Ольги Михайловны, по адресу: г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 2а, кабинет заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по РК.

- протокол об административном правонарушении: № 28 по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 20.05.21 г. и материалы административного дела на должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Гаврилова Ольга Михайловна
2. Гражданство Российская Федерация
3. Дата и место рождения 21.10.1985 г.р., г. Кондопога, Карельской АССР
4. Адрес места жительства г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 4, кв. 26
5. Место работы (учебы) Администрация Хийтольского сельского поселения
6. Занимаемая должность Глава Хийтольского сельского поселения
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8615 178384 выдан 10.08.2015 г. отделом ФМС России по Республике Карелия в г. Петрозаводске.

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась

Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом», статья 51 Конституции РФ разъяснена и понятна.

О.М. Гаврилова

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

20 мая 2021 г. после окончания проведения плановой проверки объектов защиты – Территория населенных пунктов п. Хийтола, п. Куликово, п. Тиурула, п. Асилан, п. Куянсуо, п. Тоунан, п. Ринтала, п. Ильме, п. Хауккаваара и помещения администрации по адресу: п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1-Б, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не определен порядок оповещения	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ

	населения о пожаре в границах населенных пунктов поселения. Отсутствует система оповещения.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п.7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре»; Федеральный закон от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре».
2.	На территории населенных пунктов поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) Далее ППР в РФ п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
3.	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории поселения: пожарных водоемов в п. Хийтола ул. Большая Приозерская, д. 1, Большая Приозерская, д. 3.	ППР РФ п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
4.	Территория общего пользования населенных пунктов поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (пожарными щитами).	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем».
5.	На территории поселения не проводится противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний».
6.	Администрацией поселения не разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и

		программы развития территорий поселений и городских округов.
7.	В административном здании не проводятся работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Система противопожарной защиты неисправна.	ППР в РФ п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
8.	В административном здании отсутствует система оповещения людей при пожаре.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2, п.п. 16 учреждения органов управления, конторы, офисы.
9.	В здании администрации не обеспечены сроки перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	ППР в РФ 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ (далее – закон № 69-ФЗ), который распространяет свое действие на отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а так же между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

В соответствии со ст. 20 данного закона нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила по пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, которые подлежат регистрации и официальному опубликованию в установленном порядке.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городских и населенных пунктах.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ организации, через своих руководителей обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Событие административного правонарушения подтверждается актом проверки № 1-ОВ-18 от 20.05.2021 г., предписанием № 1-ОВ-18/1/1 от 20.05.2021 г. Глава

Администрации Хийтольского сельского поселения Гаврилова О.М. с выявленными нарушениями согласна и не оспаривает.

Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шести до пятнадцати тысяч рублей, в соответствии с частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34, 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, его общественную опасность и то, что Глава Хийтольского сельского поселения Гаврилова О.М. осознает свою вину и раскаивается (п.1 часть 1 статьи 4.2 КоАП РФ).

ПОСТАНОВИЛ:

Главу Хийтольского сельского поселения Гаврилов Ольгу Михайловну в соответствии протоколом № 28 об административном правонарушении составленным по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности назначить административное наказание в виде предупреждения.

Объявить. Главе Хийтольского сельского поселения Гавриловой О.М., что настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии постановления Главному государственному инспектору Сортавальского и Лахденпохского районов по пожарному надзору (г. Сортавала ул. Лесная д. 2), главному государственному инспектору Республики Карелия по пожарному надзору - начальнику ГУ МЧС России по Республике Карелия ГУ МЧС России по Республике Карелия (г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9) либо в Лахденпохский городской суд (г. Лахденпохья ул. Октябрьская д. 12). Телефон доверия ГУ МЧС России по РК: 79-99-99.

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил:

« 28 » мая 2021 г.

О.М. Гаврилова

Заместитель главного государственного инспектора
Сортавальского и Лахденпохского районов
по пожарному надзору



К.П. Карпенко

Настоящее постановление вступило в законную силу « _____ » _____ 201__ г.

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № _____ от “ _____ ” _____ 20__ г. в срок до

“ _____ ” _____ 20__ г.

указать исполнено (не исполнено)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия – 8 (8142) 799999



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9,
"телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
e-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241,
тел. доверия 79-99-99, e-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и
Лахденпохскому районам
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе д. 2а, тел/факс 8-81450-22707, тел. доверия 79-
99-99 E-mail: landohagpn@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 28
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«28» мая 2021 г.

г. Лахденпохья

Я, заместитель главного государственного инспектора Сортавальского и Лахденпохского районов по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелии подполковник внутренней службы Карпенко Константин Петрович (адрес местонахождения ОНД и ПР: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 2а, тел/факс: 4-57-07 E-mail: landohagpn@mail.ru, телефон доверия 79-99-99) рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Главы Хийтольского сельского поселения Гавриловой Ольги Михайловны.

УСТАНОВИЛ:

20 мая 2021 г. после окончания проведения плановой проверки объектов защиты – Территория населенных пунктов п. Хийтола, п. Куликово, п. Тиурула, п. Асилан, п. Куянсуо, п. Тоунан, п. Ринтала, п. Ильме, п. Хауккаваара и помещения администрации по адресу: п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1-Б, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	Не определен порядок оповещения населения о пожаре в границах населенных пунктов поселения. Отсутствует система оповещения.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п.7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре»; Федеральный закон от

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
		24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре».
2.	На территории населенных пунктов поселения не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) Далее ППР в РФ п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
3.	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории поселения: пожарных водоемов в п. Хийтола ул. Большая Приозерская, д. 1, Большая Приозерская, д. 3.	ППР РФ п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
4.	Территория общего пользования населенных пунктов поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (пожарными щитами).	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем».
5.	На территории поселения не проводится противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний».
6.	Администрацией поселения не разработаны муниципальные целевые программы по	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
	вопросам обеспечения пожарной безопасности.	пожарной безопасности» ст. 63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п.п. 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 19 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.
7.	В административном здании не проводятся работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Система противопожарной защиты неисправна.	ППР в РФ п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
8.	В административном здании отсутствует система оповещения людей при пожаре.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2, п.п. 16 учреждения органов управления, конторы, офисы.
9.	В здании администрации не обеспечены сроки перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	ППР в РФ 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Постановлением № 28 от 23.03.2021 г., вынесенным государственным инспектором Сортавальского и Лахденпохского районов Республики Карелия по пожарному надзору, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Карпенко Константин Петрович Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Гаврилова О.М. за нарушения требований пожарной безопасности была привлечена к административной ответственности.

Совершению данного административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

1. Недостаточное знание требований нормативных документов по пожарной безопасности;
2. Отсутствие должной степени заботливости, внимания и осмотрительности со стороны руководителя учреждения к вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта;
3. Отсутствие должного финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте.

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязываю Главу Администрации Хийтольского сельского поселения Гаврилову О.М.

(наименование юридического лица, органа, должность руководителя, соответствующее должностное лицо, в чей адрес вносится представление, и в чьи полномочия входит принятие мер по устранению причин и условий административного правонарушения)

рассмотреть данное представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом), его законной деятельности, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лица, внесшего представление:

Заместитель главного государственного инспектора
Сортавальского и Лахденпохского районов
по пожарному надзору



К.П. Карпенко

Представление получил(а):

Гаврилова О.М.