



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам**

пгт. Калевала, ул. Советская, д. 15, тел. / факс (81454) 4-20-94, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: kalevalagn@yandex.ru

**пгт. Калевала**

(место составления акта)

**13 августа 2021 г.**

(дата составления акта)

**12 : 00 час.**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 4 - ОБ**

**органа государственной власти (местного самоуправления)**

По адресу(ам):

**на территории населенного(ых) пункта(ов) п. Куусиниеми**

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам, заместителя главного государственного инспектора по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам от 30 июля 2021 г. № 4 - ОБ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период с 03.08.2021 г. по 13.08.2021 г.

проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(вид проверки)

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН" АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

**9 рабочих дней /**

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

**Отделом надзорной деятельности и профилактической беседы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

**Кононова Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации Калевальского муниципального района**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

" 12 " часов " 30 " минут " 02 " августа 20 21 г. ✓

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

**Андрианов Иван Олегович - начальник ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Сабуров Никита Сергеевич - специалист 1-ой категории в сфере ЖКХ, Грибов Игорь Павлович - специалист 1-ой категории в сфере ВМР и ГОЧС**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение
1	2	3	4
1	Пожарный пирс, расположенный на оз. Кешкема на северной стороне п. Куусиниеми, находится в неисправном состоянии (размыт).	Федеральный закон от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" №69-ФЗ (далее ФЗ-69), ст. 19: "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;" ФЗ-123, ст. 62, 99; СП 8.13130.2009 (утвержденный приказом МЧС России от 30.03.2020 №225), п.п. 4.1, 9.1-9.10.	Администрация Кадевальского муниципального района
2	На территории п. Куусиниеми с западной и северной сторон периметра населенного пункта не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 м.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР в РФ), п. 63: "В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров."	Администрация Кадевальского муниципального района
3	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории п. Куусиниеми, указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР, п. 48 (Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.)	Администрация Кадевальского муниципального района

4	Не обеспечен 15-метровый противопожарный разрыв от садовых домов, хозяйственных построек в границах застройки п. Куусиниеми до лесного массива в районе д. 44 по ул. Центральная в юго-восточной части периметра населенного пункта.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123), ст. 69; СП 4.13.130.2013 (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 №288), п. 4.14: "Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."	Администрация Калевальского муниципального района
---	--	--	---

Прилагаемые к акту проверки документы:

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 13.08.2021 №4-ОВ/1/1, фототаблица от 13.08.2021.**

(указываются реквизиты и наименования документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Андрианов Иван Олегович - начальник ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН проводящего(их) проверку)

13 августа 2021 г.

М.Л.П.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

(подпись)

✓

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

*Начальник ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам*  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, уполномоченного на проведении проверки)

"13" 08 2021 г.

*А.В. Андрианов*  
 (подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " " 20 г. исх. №