



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс. 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142)73-02-32, факс: (8142)73-02-41,
"телефон доверия" 79-99-99, e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел.: 8(81437)5-41-67, "телефон доверия" 79-99-99
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

РЕШЕНИЕ

о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления
от «06» сентября 2021 года №7-ОВ

1. Провести проверку в отношении: Администрации Муниципального образования «Беломорский муниципальный район», 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, ИНН 1011000653

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения: юридический адрес: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, территории населенных пунктов г. Беломорск, п. Водников, дер. Выгостров, п. Золотец, дер. Матигора, п. Сальнаволоок, п. Растьянаволоок, дер. Шижня, поселок при 18 шлюзе ББК, поселок при 17 шлюзе ББК, поселок при 16 шлюзе ББК, поселок при 15 шлюзе ББК, поселок при 14 шлюзе ББК, поселок при 13 шлюзе ББК, поселок при 12 шлюзе ББК, разъезд Горелый мост, п. Сосновец, разъезд Большая Уда, п. Пушной, д. Летнее Озеро, ст. Лехта, д. Ноттоваракка, д. Шуезеро, с. Новое Машезеро, д. Кевязозеро, д. Машезеро, д. Тунгуда, д. Ушаково, с. Шуерецкое, н.п. Остров Большой Жужмуй, п. Летнереченский, д. Красная Горка, п. Летний-2, д. Никонова Сельга, п. Палакоргской ГЭС, д. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, с. Сумский Посад, с. Вирма, ст. Вирма, с. Колежма, ст. Колежма, д. Пертозеро, ст. Сумпосад, ст. Тегозеро, мест. Черная Ламбина, д. Юково, п. Хвойный, д. Воренжа, п. Лапино, п. Сумозеро, с. Сухое, п. Вирандозеро, п. Маленга, ст. Маленга, разъезд Руйга и помещения администрации по адресу г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, ул. Воронина, д. 20, ул. Воронина, д. 6, ул. Мерецкова, д. 9;

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:

Заместителя начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР

ГУ МЧС России по Республике Карелия Таранова Сергея Константиновича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: с выполнением ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного в сети Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия (10mchs.gov.ru);

Задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 13 » сентября 2021 года.

Проверку окончить не позднее « 24 » сентября 2021 года.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки: статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Обязательные требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического(-их) лица(лиц), индивидуального(-ых) предпринимателя(-ей)
- правообладателей объекта защиты (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.);
- обследование объектов защиты и территорий (13.09.2021 г. – 24.09.2021 г.);

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе по:

- реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территорий, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработке и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроля за его выполнением;
- установлению особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний;
- социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участию в борьбе с пожарами.

Правоустанавливающие документы на орган власти, документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты и т.п.), техническую документацию на системы противопожарной защиты, ведение которой предусмотрено техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами.

Заместитель главного государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному
надзору, заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Таранов Сергей Константинович – заместитель начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия, тел.: (81437)5-41-67, e-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о) :

Буд-Саммалес Айтба О.О.

(указывается форма уведомления: - для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом;
- для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой)

в 11 час. 30 мин. "06" сентября 2021 года

Айтба О.О.

(подпись)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Заместитель главы администрации МО

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

Александрова О.О.

в 10 час. 00 мин. "14" сентября 2021 года

Рисф.

(подпись)

06.09 2021
5623

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru
(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

гор. Беломорск
(место составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

24.09.2021 года
(дата составления акта)

Акт проверки
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 7-ОВ

По адресу/адресам:

186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, территории населенных пунктов г. Беломорск, п. Водников, дер. Выгостров, п. Золотец, дер. Матигора, п. Сальнаволок, п. Растьяволок, дер. Шижня, поселок при 18 шлюзе ББК, поселок при 17 шлюзе ББК, поселок при 16 шлюзе ББК, поселок при 15 шлюзе ББК, поселок при 14 шлюзе ББК, поселок при 13 шлюзе ББК, поселок при 12 шлюзе ББК, разъезд Горелый мост, п. Сосновец, разъезд Большая Уда, п. Пушной, д. Летнее Озеро, ст. Лехта, д. Ноттоваракка, д. Шуезеро, с. Новое Машезеро, д. Кевятозеро, д. Машезеро, д. Тунгуда, д. Ушаково, с. Шуерецкое, н.п. Остров Большой Жужмуй, п. Летнереченский, д. Красная Горка, п. Летний-2, д. Никонова Сельга, п. Палакоргской ГЭС, д. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, с. Сумский Посад, с. Вирма, ст. Вирма, с. Колежма, ст. Колежма, д. Пертозеро, ст. Сумпосад, ст. Тегозеро, мест. Черная Ламбина, д. Юково, п. Хвойный, д. Воренжа, п. Лапино, п. Сумозеро, с. Сухое, п. Вирандозеро, п. Маленга, ст. Маленга, разъезд Руйга и помещения администрации по адресу г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, ул. Воронина, д.20, ул. Воронина, д.6, ул. Мерецкова, д.9;

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

Таранова Сергея Константиновича
(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

№7-ОВ от 06.09.2021 г.
(№ и дата распоряжения)

была проведена

плановая

выездная

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

администрации Муниципального образования "Беломорский муниципальный район"

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

16 часов 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен(ы) в 10 час. 00 мин. "14" сентября 2021 года

заместитель главы муниципального образования Александрова Ольга Яковлевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

✓ 
(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору,
заместитель начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия Таранов Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заместитель главы муниципального образования Александрова Ольга Яковлевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушение.
1	2	3	4
1.	Территория общего пользования в г. Беломорск, п. Сосновец, п. Пушной, п. Новое Машезеро, с. Шуерецкое, с. Лехта, д. Шуезеро, д. Тунгуда, д. Машезеро, п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда, с. Сумский Посад, ст. Сумпосад, д. Лапино, п. Хвойный, п. Вирандозеро, с. Нюхча, п. Маленга, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.	ст. 19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;"	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.
2.	В границах муниципального образования (городского и сельских населенных пунктов) не определен порядок создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах	ст. 19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;" ст. 19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;"	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.
3.	Не определен порядок оповещения населения и подразделений противопожарной службы о пожаре в населенных пунктах района.	ст. 19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;"	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.
4.	В муниципальном образовании не определены меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.	ст. 19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;"	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.

5.	В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные планы, схемы и (или) программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах территорий.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;"; ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;"	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.
6.	Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда, ул. Молодёжная ул. Советская, ул. Гористая в п. Новое Машезеро, ул. Железнодорожная, ул. Лоцмейстерство, ул. Антикайнена в п. Сосновец, ул. Новая, ул. Лесная в п. Пушной, с. Лехта, с. Шуерецкое, д. Тунгуда, д. Шуезеро, д. Машезеро, п. Золотец, п. Водников, д. Выгостров, д. Шижня, п. Сальнаволок, п. Растьнаволок, п. Лапино, п. Хвойный, с. Нюхча, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.	ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1.	На территории муниципального образования не определен запрет на разведение костров, использования открытого огня для приготовления пищи, сжиганию мусора, травы, листвы и иные отходов, материалов или изделий.	п.66 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", далее - ППРФ: "На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов."	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.

2.	<p>На территориях населенных пунктов г. Беломорск, п. Водников, дер. Выгостров, п. Золотец, дер. Матигора, п. Сальнаволок, п. Растьянаволок, дер. Шижня, поселок при 18 шлюзе ББК, поселок при 17 шлюзе ББК, поселок при 16 шлюзе ББК, поселок при 15 шлюзе ББК, поселок при 14 шлюзе ББК, поселок при 13 шлюзе ББК, поселок при 12 шлюзе ББК, разъезд Горелый мост, п. Сосновец, разъезд Большая Уда, п. Пушной, д. Летнее Озеро, ст. Лехта, д. Ноттоваракка, д. Шуезеро, с. Новое Машезеро, д. Кевязозеро, д. Машезеро, д. Тунгуда, д. Ушаково, с. Шуерецкое, п. Летнереченский, д. Красная Горка, п. Летний-2, д. Никонова Сельга, п. Палакоргской ГЭС, д. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, с. Сумский Посад, с. Вирма, ст. Вирма, с. Колежма, ст. Колежма, д. Пертозеро, ст. Сумпосад, ст. Тегозеро, мест. Черная Ламбина, д. Юково, п. Хвойный, д. Воренжа, п. Лапино, п. Сумозеро, с. Сухое, п. Вирандозеро, п. Маленга, ст. Маленга, разъезд Руйга, прилегающих к лесу, не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным</p>	<p>п.70 ППРРФ: "В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером."</p>	<p>АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.</p>
3.	<p>Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда, ул. Молодёжная ул. Советская, ул. Гористая в п. Новое Машезеро, ул. Железнодорожная, ул. Лоцмейстерство, ул. Антикайна в п. Сосновец, ул. Новая, ул. Лесная в п. Пушной, с. Лехта, с. Шуерецкое, д. Тунгуда, д. Шуезеро, д. Машезеро, п. Золотец, п. Водников, д. Выгостров, д. Шижня, п. Сальнаволок, п. Растьянаволок, п. Лапино, п. Хвойный, с. Нюхча, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое, ул. Лесная, ул. Архангельская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Спортивная, ул. Груздева, ул. Ломоносова, ул. Пушкинская, г. Беломорск не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.</p>	<p>п.75 ППРРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.", ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.10.4 СП "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", далее - СП 8.13130: "Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от типа</p>	<p>АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.</p>

4.	<p>Расстояние от крайних деревьев хвойного (смешанного) лесного участка до объектов жилой застройки в г. Беломорск, п. Растьяноволок, дер. Шижня, поселок при 18 шлюзе ББК, поселок при 17 шлюзе ББК, поселок при 16 шлюзе ББК, поселок при 15 шлюзе ББК, поселок при 14 шлюзе ББК, поселок при 13 шлюзе ББК, поселок при 12 шлюзе ББК, разъезд Горелый мост, п. Сосновец, разъезд Большая Уда, п. Пушной, д. Летнее Озеро, ст. Лехта, д. Ноттоваракка, д. Шуезеро, с. Новое Машезеро, д. Кевязозеро, д. Машезеро, д. Тунгуда, д. Ушаково, с. Шуерецкое, п. Летнереченский, д. Красная Горка, п. Летний-2, д. Никонова Сельга, п. Палакоргской ГЭС, д. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, с. Сумский Посад, с. Вирма, ст. Вирма, с. Колежма, ст. Колежма, д. Пертозеро, ст. Сумпосад, ст. Тегозеро, мест. Черная Ламбина, д. Юково, п. Хвойный, д. Воренжа, п. Лапино, п. Сумозеро, с. Сухое, п. Вирандозеро, п. Маленга, ст. Маленга, разъезд Руйга составляет менее 30 и 50 метров.</p>	<p>п.416(а,б) ППРФ: "Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: а) менее 100 метров от границы населенного пункта, территории организации отдыха детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей более 2; б) менее 50 метров от границы населенного пункта, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее."</p> <p>ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее - №123-ФЗ, п.4.14 СП "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее - СП 4.13130.2013: "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."</p>	<p>АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.</p>
5.	<p>На территории п. Лапино, п. Хвойный, с. Нюхча, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое, д. Шижня, п. Састьяноволок, п. Сальноволок, дер. Выгостров, с. Лехта, д. Шуезеро, д. Тунгуда не созданы условия для забора воды от источников наружного водоснабжения в любое время пожарной техникой (в населенных пунктах отсутствуют подъезды к естественным водоемам и рекам).</p>	<p>п.75 ППРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения."</p>	<p>АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.</p>
6.	<p>На территории поселения не ведется в полной мере работа по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности (на сайте администрации, на существующих информационных стендах отсутствует соответствующая информация и пропагандистский материал).</p>	<p>ст.63 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний»);</p>	<p>АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.</p>

7.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов муниципального района не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.	п.63 ППРФ: "В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров."	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.
8.	Пожарные водоемы, расположенные по ул. Водников, у д.9, ул. Архангельская, у д.7, ул. Архангельская, у д.17, ул. Груздева, у д.4, ул. спортивная (за магазином), ул. Шуркина у д.1, ул. Строительная (у бывшего здания ЦДТ), ул. Заводская, у д.1, ул. Октябрьская, у д.45, ул. Лесная, у д.35 в г. Беломорск находятся в неисправном состоянии. Требуется капитальный ремонт, замена настилов, замена коробов, отсыпка подъездов для пожарных автоцистерн.	п.54 ППРФ: "Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.", п.75 ППРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности."	АМО "Беломорский муниципальный район", главы администрации муниципального образования Уханов А.А.

Прилагаемые к акту проверки документы:

предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24.09.2021 года №7-ОВ/1/1.

(указываются наименования и реквизиты документов составленные в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

Таранов Сергей Константинович

(Должность, фамилия, инициалы государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, уполномоченного(ых) на проведении проверки)

"24" сентября 2021 года



М.Л.П.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район"

Уханов Алексей андреевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

" 24 " 09 2021 года


✓ 
(подпись)

Заместитель главы муниципального образования "Беломорский муниципальный район"

Александрова Ольга Яковлевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

" 24 " 09 2021 года

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, уполномоченного на проведении проверки)

" " 20__ года

_____ (подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №7-ОВ/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрации Муниципального образования "Беломорский муниципальный район"

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице главы администрации муниципального образования Уханова Алексея Андреевича

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№7-ОВ от "06" сентября 2021 года,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 10 час. 00 мин. "14" сентября 2021 года по 15 час. 00 мин. "14" сентября 2021 года
в период с 11 час. 00 мин. "16" сентября 2021 года по 15 час. 00 мин. "16" сентября 2021 года
в период с 10 час. 00 мин. "17" сентября 2021 года по 12 час. 00 мин. "17" сентября 2021 года
в период с 10 час. 00 мин. "21" сентября 2021 года по 13 час. 00 мин. "21" сентября 2021 года
в период с 12 час. 00 мин. "24" сентября 2021 года по 14 час. 00 мин. "24" сентября 2021 года
проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

Заместителем главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору,
заместителем начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Карелия Тарановым Сергеем Константиновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

административных помещений и территории населенных пунктов в границах поселения

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, территории населенных пунктов г. Беломорск, п.
Водников, дер. Выгостров, п. Золотец, дер. Матигора, п. Сальнаволок, п. Растьянаволок, дер. Шижня, поселок при 18
шлюзе ББК, поселок при 17 шлюзе ББК, поселок при 16 шлюзе ББК, поселок при 15 шлюзе ББК, поселок при 14 шлюзе
ББК, поселок при 13 шлюзе ББК, поселок при 12 шлюзе ББК, разъезд Горелый мост, п. Сосновец, разъезд Большая Уда,
п. Пушной, д. Летнее Озеро, ст. Лехта, д. Ноттоваракка, д. Шуезеро, с. Новое Машезеро, д. Кевятозеро, д. Машезеро, д.
Тунгуда, д. Ушаково, с. Шуерецкое, н.п. Остров Большой Жужмуй, п. Летнереченский, д. Красная Горка, п. Летний-2, д.
Никонова Сельга, п. Палакоргской ГЭС, д. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, с. Сумский Посад, с. Вирма, ст. Вирма, с.
Колежма, ст. Колежма, д. Пертозеро, ст. Сумпосад, ст. Тегозеро, мест. Черная Ламбина, д. Юково, п. Хвойный, д.
Воренжа, п. Лапино, п. Сумозеро, с. Сухое, п. Вирандозеро, п. Маленга, ст. Маленга, разъезд Руйга и помещения
администрации по адресу г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, ул. Воронина, д.20, ул. Воронина, д.6, ул. Мерецкова, д.9;

(адрес объекта защиты)

совместно с:

заместителем главы администрации муниципального образования Александровой Ольгой Яковлевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Территория общего пользования в г. Беломорск, п. Сосновец, п. Пушной, п. Новое Машезеро, с. Шуерещкое, с. Лехта, д. Шуезеро, д. Тунгуда, д. Машезеро, п. Летнереченский, п. Летний-2, д. Олимпий, поселки 12 и 13 шлюзов Беломорско-Балтийского канала, ст. Летний, ст. Тунгуда, с. Сумский Посад, ст. Сумпосад, д. Лапино, п. Хвойный, п. Вирандозеро, с. Нючча, п. Маленга, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.</p>	<p>ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;"</p>	01.08.2022 г.	
2.	<p>В границах муниципального образования (городского и сельских населенных пунктов) не определен порядок создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.</p>	<p>ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;"</p>	01.08.2022 г.	
3.	<p>Не определен порядок оповещения населения и подразделений противопожарной службы о пожаре в населенных пунктах района.</p>	<p>ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;"</p>	01.08.2022 г.	
4.	<p>В муниципальном образовании не определены меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.</p>	<p>ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;"</p>	01.08.2022 г.	
5.	<p>В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные планы, схемы и (или) программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах территорий.</p>	<p>ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;"</p> <p>ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": "К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;"</p>	01.08.2022 г.	

6.	<p>Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда, ул. Молодёжная ул. Советская, ул. Гористая в п. Новое Машезеро, ул. Железнодорожная, ул. Лоцмейстерство, ул. Антикайнена в п. Сосновец, ул. Новая, ул. Лесная в п. Пушной, с. Лехта, с. Шуерецкое, д. Тунгуда, д. Шуезеро, д. Машезеро, п. Золотец, п. Водников, д. Выгостров, д. Шижня, п. Сальнаволок, п. Растьнаволок, п. Лапино, п. Хвойный, с. Нюхча, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.</p>	<p>ст.19 Федеральный Закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности": «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».</p>	01.08.2022 г.
7.	<p>На территории муниципального образования не определен запрет на разведение костров, использования открытого огня для приготовления пищи, сжиганию мусора, травы, листья и иные отходов, материалов или изделий.</p>	<p>п.66 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", далее - ППРРФ: "На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов."</p>	01.08.2022 г.
8.	<p>На территориях населенных пунктов г. Беломорск, п. Водников, дер. Выгостров, п. Золотец, дер. Матигора, п. Сальнаволок, п. Растьнаволок, дер. Шижня, поселок при 18 шлюзе ББК, поселок при 17 шлюзе ББК, поселок при 16 шлюзе ББК, поселок при 15 шлюзе ББК, поселок при 14 шлюзе ББК, поселок при 13 шлюзе ББК, поселок при 12 шлюзе ББК, разъезд Горелый мост, п. Сосновец, разъезд Большая Уда, п. Пушной, д. Летнее Озеро, ст. Лехта, д. Ноттоваракка, д. Шуезеро, с. Новое Машезеро, д. Кевязозеро, д. Машезеро, д. Тунгуда, д. Ушаково, с. Шуерецкое, п. Летнереченский, д. Красная Горка, п. Летний-2, д. Никонова Сельга, п. Палакоргской ГЭС, д. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, с. Сумский Посад, с. Вирма, ст. Вирма, с. Колежма, ст. Колежма, д. Пертозеро, ст. Сумпосад, ст. Тегозеро, мест. Черная Ламбина, д. Юково, п. Хвойный, д. Воренжа, п. Лапино, п. Сумозеро, с. Сухое, п. Вирандозеро, п. Маленга, ст. Маленга, разъезд Руйга, прилегающих к лесу, не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>	<p>п.70 ППРРФ: "В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером."</p>	01.08.2022 г.

9.	<p>Участки жилой застройки в районе ул. Советская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, п. Летнереченский, территория населенного пункта п. Летний-2 (за магазином в сторону трассы), ст. Летний, ст. Тунгуда, ул. Молодёжная ул. Советская, ул. Гористая в п. Новое Машезеро, ул. Железнодорожная, ул. Лоцмейстерство, ул. Антикайнена в п. Сосновец, ул. Новая, ул. Лесная в п. Пушной, с. Лехта, с. Шуерецкое, д. Тунгуда, д. Шуезеро, д. Машезеро, п. Золотец, п. Водников, д. Выгостров, д. Шижня, п. Сальнаволок, п. Растьнаволок, п. Лапино, п. Хвойный, с. Нюхча, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое, ул. Лесная, ул. Архангельская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Спортивная, ул. Груздева, ул. Ломоносова, ул. Пушкинская, г. Беломорск не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями.</p>	<p>п.75 ППРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.", ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 №123-ФЗ, п.10.4 СП "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", далее - СП 8.13130: "Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе</p>	01.08.2022 г.	
10.	<p>Расстояние от крайних деревьев хвойного (смешанного) лесного участка до объектов жилой застройки в г. Беломорск, п. Растьнаволок, дер. Шижня, поселок при 18 шлюзе ББК, поселок при 17 шлюзе ББК, поселок при 16 шлюзе ББК, поселок при 15 шлюзе ББК, поселок при 14 шлюзе ББК, поселок при 13 шлюзе ББК, поселок при 12 шлюзе ББК, разъезд Горелый мост, п. Сосновец, разъезд Большая Уда, п. Пушной, д. Летнее Озеро, ст. Лехта, д. Ноттоваракка, д. Шуезеро, с. Новое Машезеро, д. Кевятозеро, д. Машезеро, д. Тунгуда, д. Ушаково, с. Шуерецкое, п. Летнереченский, д. Красная Горка, п. Летний-2, д. Никонова Сельга, п. Палакоргской ГЭС, д. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, с. Сумский Посад, с. Вирма, ст. Вирма, с. Колежма, ст. Колежма, д. Пертозеро, ст. Сумпосад, ст. Тегозеро, мест. Черная Ламбина, д. Юково, п. Хвойный, д. Воренжа, п. Лапино, п. Сумозеро, с. Сухое, п. Вирадозеро, п. Маленга, ст. Маленга, разъезд Руйга составляет менее 30 и 50 метров.</p>	<p>п.416(а,б) ППРФ: "Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: а) менее 100 метров от границы населенного пункта, территории организации отдыха детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей более 2; б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее."</p> <p>ст.4, ч.4, ст.6, ч.1 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее - №123-ФЗ, п.4.14 СП "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", далее - СП 4.13130.2013: "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м."</p>	01.08.2022 г.	

<p>11. На территории п. Лапино, п. Хвойный, с. Нюхча, с. Колежма, с. Вирма, с. Сухое, д. Шижня, п. Састынаволок, п. Сальнаволок, дер. Выгостров, с. Лехта, д. Шуезеро, д. Тунгуда не созданы условия для забора воды от источников наружного водоснабжения в любое время пожарной техникой (в населенных пунктах отсутствуют подъезды к естественным водоемам и рекам).</p>	<p>п.75 ППРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения."</p>	<p>01.08.2022 г.</p>	
<p>12. На территории поселения не ведется в полной мере работа по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности (на сайте администрации, на существующих информационных стендах отсутствует соответствующая информация и пропагандистский материал).</p>	<p>ст.63 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний».);</p>	<p>01.08.2022 г.</p>	
<p>13. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов муниципального района не созданы до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.</p>	<p>п.63 ППРФ: "В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров."</p>	<p>01.08.2022 г.</p>	
<p>14. Пожарные водоемы, расположенные по ул. Водников, у д.9, ул. Архангельская, у д.7, ул. Архангельская, у д.17, ул. Груздева, у д.4, ул. спортивная (за магазином), ул. Щуркина у д.1, ул. Строительная (у бывшего здания ЦДТ), ул. Заводская, у д.1, ул. Октябрьская, у д.45, ул. Лесная, у д.35 в г. Беломорск находятся в неисправном состоянии. Требуется капитальный ремонт, замена настилов, замена коробов, отсыпка подъездов для пожарных автоцистерн.</p>	<p>п.54 ППРФ: "Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.", п.75 ППРФ: "Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>	<p>01.08.2022 г.</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного
государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов
по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР по
Беломорскому и Сегежскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия

Таранов Сергей Константинович

(Должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"24" сентября 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Глава администрации Муниципального
образования "Беломорский
муниципальный район"
Уханов Алексей Андреевич

(фамилия, инициалы законного представителя органа
власти (местного самоуправления))

"24" сентября 2021 года



М.Л.П.

(подпись)