



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**

П Р И К А З

07.06.2023

г. Петрозаводск

№ 369

Об утверждении Порядка размещения приборов пультовых оконечных в подразделениях пожарной охраны федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказом Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 7 марта 2023 г. № 42 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 марта 2023 года, № 1001202303090002), а также в целях организации работы по приёму дублирующих сигналов о возникновении пожаров в подразделениях пожарной охраны федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (далее – Главное управление), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок размещения приборов пультовых оконечных в подразделениях пожарной охраны федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления (далее – Порядок).

2. Начальнику отдела информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления капитану внутренней службы М.П. Рожину обеспечить размещение Порядка на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность».

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Карелия без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) полковника внутренней службы Д.А. Кононова.

Начальник Главного управления



В.И. Бирючков